

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за июнь 2019 года

МУП "Некрасовская управляющая компания"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 сантехника</u>						
01.06.19 г.	№1016	Течет по стояку ХВС, при закрытом вводном кране прекращается	Лопнул входной кран.	1450.00		
01.06.19г.	№1018	Течёт соединение счётчика	Лопнул фильтр грубой очистки. Заменял	500.00		
01.06.19г.	№1019	Лопнул входной кран ХВС	Выполнено	500.00		
01.06.19г.	№1020	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
02.06.19г.	№1024	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбированно 2 счётчика			
02.06.19г.	№1025	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировал	400.00		
02.06.19г.	№1026	Протечка с верхней квартиры	Протечка с квартиры № 302. Лопнул водяной распределитель "гребёнка".			
03.06.19г.	№1031	Замена водопроводной арматуры	Выполнено	250.00		
03.06.19г.	№1032	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
03.06.19г.	№1035	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб	Опломбированы	400.00		
03.06.19г.	№1036	Смена прибора учёта ГВС	Собственник заменил самостоятельно			
03.06.19г.	№1038	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы (меняли счётчик)	Опломбирован	200.00		
03.06.19г.	№1041	Замена спускного крана в подвале по системе горячего водоснабжения	Выполнено		кран шаровой EQUATION 1/2 В/В длинная ручка - 1 шт.	224.00
03.06.19г.	№1042	Замена водопроводной арматуры и опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Замена двух нипелей и опломбировка счётчиков	900.00		
04.06.19г.	№1045	Лопнул кран ГВС, замена и опломбировка	Выполнено	200.00		

05.06.19г.	№1052	Установка водопровода с арматурой для полива газона и клумб	Монтаж водопровода для полива		кран шаровой ПП D 25 мм - 1 шт.	115.00
05.06.19г.	№1059	Капает вода с потолка в кухне	Протечка верхней квартиры 267.Потекло соединение шлангов на стиральную машину.			
06.06.19г.	№1062	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
06.06.19г.	№1065	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
06.06.19г.	№1067	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
07.06.19г.	№1072	Замена смесителя для раковины в помещении для уборщиц	Заменял		смеситель для раковины LETO 2 верт. хр. - 1шт.	997.00
					подводка для смесителя - 1 компл.	225.00
10.06.19г.	№1082	Протекание по системе ХВС в шахте стояка	Протекание в 234кв.Лопнула гребёнка			
10.06.19г.	№1086	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
13.06.19г.	№1097	Лопнул входной кран ХВС	Замена шарового крана		расходные материалы - 147 шт.	22725.61
13.06.19г.	№1100	Установка отвода для полива цветов	Установка отвода для поливки цветов		кран шаровой EQUATION 3/4 В/Н длинная ручка - 1 шт.	384.00
					футорка ник. Латунь Н/В 3/4 x 1/2 - 2 шт.	76.00
					смазка Литол - 24 100 мл - 2 шт.	136.00
					сгон удлин.стальной чёрный 3/4 L 200 мм - 2 шт.	116.00
13.06.19г.	№1102	Течёт кран ГВС	Лопнул кран ГВС, заменил	900.00		

14.06.19г.	№1108	Течёт по стояку с вышерасположенной квартиры	Протекание с 67 кв. лопнула гребёнка			
14.06.19г.	№1110	Подтекает водопроводная арматура по системе ХВС	Замена водяного распределителя	1000.00		
17.06.19г.	№1123	Течёт кран ХВС	Всё сухо. Протеканий нет			
18.06.19г.	№1136	Замена пускных кранов на системе отопления	Замена кранов на тех. этаже и клапана			
19.06.19г.	№1139	Замена входного крана ХВС	Заменял	900.00		
19.06.19г.	№1140	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбировал	200.00		
19.06.19г.	№1141	Течёт соединение по системе ГВС	Подтянул контрогайку	100.00		
20.06.19г.	№1150	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС после замены счётчиков (меняют самостоятельно)	Опломбировали	400.00		
23.06.19г.	№1161	Течёт соединение счётчика	Остановка стояка. Замена вводного крана	900.00		
24.06.19г.	№1167	Отключение стояков ГВС, ХВС для замены крана	Потек кран спускной в подвале, заменил			
25.06.19г.	№1171	Монтаж системы для полива	Монтаж системы полива		сгон удлин. стальной чёрный 3/4 L 500 мм - 1 шт.	135.00
					переходник ник. лат. В/Н 3/4 x 1/2 - 1 шт.	108.00
25.06.19г.	№1176	Течёт входной кран ХВС	Замена американки на счётчик ХВС	250.00		
26.06.19г.	№1179	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	опломбировал	200.00		
26.06.19г.	№1183	Установить и подключить смеситель и сифон на раковину	Выполнено	1900.00		

26.06.19г.	№1184	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировали	400.00		
28.06.19г.	№1198	Течёт входной кран ХВС	Замена ввводного крана и фильтра грубой очистки	1400.00		
29.06.19г.	№1206	Не греет полотенцесушитель	Прогнал воздух по стояку в подвале			
29.06.19г.	№1208	Замена крана ХВС	Замена воздушного крана ХВС, опломбировка ХВС	900.00		
итого:				15450.00		25241.61

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 электрика:

01.06.19г.	ППР	Смена светильников аккумуляторных в лифтах	Выполнено		светильник аккумуляторный - 9 шт.	4643.55
02.06.19г.	№1023	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп			
02.06.19г.	№1027	Мигает лампа в лифтовом холле	Замена лампы		лампа LED T8 10W 230 В 4000 К, G 13,600 мм - 1 шт.	147.60
02.06.19г.	№1028	В лифтовом холле мигает лампа, в квартирном не горит	Замена ламп		лампа LED T8 10W 230 В 4000 К, G 13,600 мм - 2 шт.	295.20
03.06.19г.	№1033	Не горит лампа в квартирном холле	Замена ламп			
03.06.19г.	№1037	В квартирном холле заменить лампу на светодиодную (лампа жителя)	Выполнено			
03.06.19г.	№1039	Нет света в квартире	Выбило УЗО			
05.06.19г.	№1050	Не горит светильник в лифтовом холле	Замена ламп			
06.06.19г.	№1063	Заменить лампы в светильниках "шар" на детской площадке	Выполнено			
10.06.19г.	№1087	Вставить стекло в счётчик электроэнергии	Выполнено			

11.06.19г.	№1093	Не горят светильники в квартирном холле	Демонтаж не рабочих светильников		лампа LED T8 10W 230 В 4000 К, G 13,600 мм - 2 шт.	295.20
13.06.19г.	№1101	Неисправен домофон	Не проходит ток на магнитный замок на входной двери			
13.06.19г.	№1104	Не горит лампа в холле	Замена лампы			
15.06.19г.	№1112	Нет света в квартире	Вувило УЗО. Включил			
15.06.19г.	№1115	Мигают лампы в лифтовом холле	Замена ламп			
15.06.19г.	№1116	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холлах	Замена ламп			
18.06.19г.	№1133	Не горит лампа в квартирном холле	Замена лампы			
18.06.19г.	№1134	Мигает лампа в квартирном холле	Замена ламп			
18.06.19г.	№1137	В квартирном холле 1лампа мигает, 1 лампа не горит	Замена ламп			
18.06.19г.	№1138	Не горят 2 светильника в квартирном холле, 1 в лифтовом холле 12 этаже, 9 10 этаже в лифтовом холле, 5 этаже у мусоропровода	Заменял лампы			
23.06.19г.	№1159	Мигают лампы на этажах	Заменял лампы			
23.06.19г.	№1160	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп			
24.06.19г.	№1165	Проверить работу электросчётчика	Проверил ,работает нормально			
25.06.19г.	№1174	Проверить показания счётчиков	Проверил,работает нормально			
26.06.19г.	№1186	Не горят светильники 17эт. лифтовый холл, 13эт.лифтовый холл, 9эт. лифтовый холл	Замена ламп			
27.06.19г.	№1187	Мигает лампа в лифтовом холле	Замена лампы			
27.06.19г.	№1188	В квартирном холле мигает лампа	Заменял лампы			
29.06.19г.	№1203	Не горит лампа у лифта	Выполнены копия наряд задание № 1203			
29.06.19г.	№1204	Нет освещения в лифтовом холле	Замена ламп			

29.06.19г.	№1205	Нет света в квартире	Выбило УЗО. Включил			
29.06.19г.	№1207	Не горит освещение в подвалах	Замена ламп			
Итого:				0.00		5381.55

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 инженерные конструкции:

03.06.19г.	№1034	Сорвана с петель входная дверь подъезда	Сварена петли на входной двери			
04.06.19г.	№1046	Подключение домофона с трубкой, изготовление двух магнитных ключей	Выполнено	360.00		
05.06.19г.	№1051	Подтянуть верхнюю часть турника на детской площадке, возле площадки для выгула собак	Подтянул болты на турниках			
07.06.19г.	№1069	Оштукатурить стены в лифтовом и квартирных холлах, и стены пожарного помещения				
07.06.19г.	№1071	Приклеить плитку на паропете	Выполнено			
08.06.19г.	№1075	Приклеить плитку на в арке пожарного выхода	Выполнено			
08.06.19г.	№1077	Не работает домофон	Устранение неполадок			
09.06.19г.	№1079	Подключение домофона с трубкой (трубка собственника)	Подключил	600.00		
10.06.19г.	№1081	Отклеилась плитка на фасаде около крыльца	Приклеил плитку			
10.06.19г.	№1083	Отклеилась облицовочная плитка стенок плинтуса	Приклеил плитку			
10.06.19г.	№1084	Отрегулировать доводчик входной двери	Выполнено			
12.06.19г.	№1096	Проверить работу вентиляции в связи с запахом в квартире	Заявка снята заявителем.			
13.06.19г.	№1103	Установить решётку на вытяжные окна подвала	Установил		крюки - 3 шт.	1910.01

24.06.19г.	№1162	Разбито стекло на двери выхода на лестнице	Замена разбитого стекла на фанеру			
26.06.19г.	№1181	Изготовить один магнитный ключ	Выполнено	200.00		
27.06.19г.	№1189	Ремонт магнитного замка на входной двери	Ремонт электромагнитного замка			
28.06.19г.	№1197	Мокрая стена на балконе	Балкон заштукатурен, протечка при "косом" дожде, происходит затекание в негерметичном основании блока			
итого:				1160.00		1910.01

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 санитарное содержание:

01.06.19 г.	ППР	Покраска бардюров дорог	Выполнено		валик меховой натур. - 3 шт.	200.01
10.06.19г.	№1090	Убрать корм для животных возле 40 дома	Убрали дворники			
01.06-30.06.19 г.	1-7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.06-30.06.19 г.	1-7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		мешки для мусора 55 x 95 см (1 уп/ 10 шт.)- 1 уп.	57.00
01.06-30.06.19 г.	1-7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.06-30.06.19 г.	1-7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.06-30.06.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.06-30.06.19 г.	1-7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.06-30.06.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			

итого:			0.00		257.01
Итого по дому:			16610.00		32790.18
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 сантехника:</u>					
04.06.19г.	№1043	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб	Опломбированны	400.00	
04.06.19г.	№1044	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00	
04.06.19г.	№1048	Из крана ГВС течёт холодная вода	Прогнал воздух по стояку в подвале		
05.06.19г.	№1053	Установка водопровода с арматурой для полива газона и клумб	Монтаж водопровода для полива		штуцер ник. латунь НР 20 x 1/2 - 3 шт. 252.00
08.06.19г.	№1076	Замена клапана ГВС на тех. этаже	Заменял		
09.06.19г.	№1078	Текут краны на входе	Лопнул фильтр грубой очистки, заменил два фильтра.	1000.00	
10.06.19г.	№1088	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб	Опломбированы	400.00	
13.06.19г.	№1098	Течёт уголок п/п по системе ХВС	Замена водопроводной арматуры (ниппель)	250.00	
13.06.19г.	№1105	Опломбировка крана ГВС в связи с нарушением пломбы сантехником (бесплатно)	Опломбирован		
14.06.19г.	№1109	Капает по стояку с вышерасположенной квартиры	Течёт из квартиры № 258. Лопнул кран (заменял)	1150.00	
16.06.19г.	№1119	Подтекание в шахте по стояку ХВС	Течёт из квартиры № 225. Лопнул фильтр.		
17.06.19г.	№1121	Подтекает кран ХВС	Замена фильтра грубой очистки	500.00	
17.06.19г.	№1122	Замена счётчика ГВС	Осмотрел счётчики. Всё в порядке		
20.06.19г.	№1144	Течёт соединение по системе ХВС	Замена нипеля, пломба сорвана сантехником	450.00	
20.06.19г.	№1145	Протекание по системе ХВС в шахте стояка	Причину протечки не нашел, возможно конденсат, стоит система автостоп		

20.06.19г.	№1148	Подтекает полотенцесушитель	Причину не нашел, прогнал стояк			
23.06.19г.	№1158	Опломбировать счетчик ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
25.06.19г.	№1169	Замена ходовых кранов и манометра в подвале подъезда	Заменял			
25.06.19г.	№1172	Монтаж системы для полива	Выполнено		сгон удлин. стальной чёрный 3/4 L 500 мм - 1 шт.	135.00
					смазка графитная 100 г. - 1 шт.	68.00
					клапан обратный 3/4 - 2 шт.	566.00
25.06.19г.	№1173	Течёт входной кран ГВС	Замена 2х кранов ГВС и ХВС. Фильтр грубой очистки. Американка на счётчик	2550.00		
26.06.19г.	№1182	Опломбировать счётчики ГВС и ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбированы	400.00		
27.06.19г.	№1191	Установка счётчиков ГВС и ХВС	Замена счётчиков	3000.00		
27.06.19г.	№1192	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбированны			
30.06.19г.	№1209	Опломбировка счетчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
Итого:				10700.00		1021.00
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 электрика:</u>						
01.06.19г.	№1017	Нет света в квартире	Выбило УЗО. Включил.			
01.06.19г.	№1022	Не горят светильники в квартирном холле	Замена ламп			
08.06.19г.	№1073	Мигает лампа в квартирном холле	Выполнено			
10.06.19г.	№1085	Не горит светильник в квартирном холле	Заменял лампу			
10.06.19г.	№1089	Сгорела лампа в квартирном холле	Замена ламп			

14.06.19г.	№1106	Замена счётчика электроэнергии	Заменял	1000.00		
14.06.19г.	№1107	Не горит светильник в квартирном холле	Заменял лампы			
15.06.19г.	№1114	Не горит лампа в лифтовом холле	Заменял лампу			
17.06.19г.	№1129	Не горит освещение	Замена ламп			
17.06.19г.	№1132	Одна лампа не горит, одна моргает в холле	Замена лампы на этаже			
20.06.19г.	№1149	Проверить работу электро счётчика, снять контрольные показания	Проверил счётчик.			
21.06.19г.	№1152	Не исправен электро счётчик	Проверил счётчик-неисправен. Необходима замена			
22.06.19г.	№1157	Не горит лампа в квартирном холле	Демонтаж не рабочего светильника.			
26.06.19г.	№1178	В квартирном холле не горит светильник	Демонтаж,ремонт,монтаж светильника			
Итого:				1000.00		0.00
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 инженерные конструкции:</u>						
07.06.19г.	№1070	Приклеить плитку в арке пожарного выхода	Выполнено			
09.06.19г.	№1080	Не работает вытяжка в ванной	Рекомендации:Наростить вентиляционные каналы на тех. этаже			
10.06.19г.	№1091	Закрепить на деревянной двери в лифтовом холле 1эт. Уплотнитель и утеплитель. Закрепить шпингалет на двери	Выполнено			
17.06.19г.	№1131	Сломана входная дверь	Демонтаж дверного полотна,сварачные работы,покраска, монтаж.			
18.06.19г.	№1135	Подключение домофона с трубкой	Подключил	1300.00		
24.06.19г.	№1166	Проверить работу пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация в квартире не работает			
25.06.19г.	№1177	Не работает домофон				

итого:			1300.00		0.00
р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 санитарное содержание:					
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день		
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		
дом 40 7 подъезд дом 41 4 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		
итого:				0.00	0.00
Итого по дому:				13000.00	1021.00
р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 сантехника:					
01.06.19г.	№1021	Замена спускного крана в подвале	Выполнено		
04.06.19г.	№1047	Течёт по стояку	Протечка в квартире №140		
04.06.19г.	№1049	Замена двух эксцентриков на смесителе, выкручивание резьбы	Выполнено	600.00	
05.06.19г.	№1054	Установка водопровода с арматурой для полива газона и клумб	Монтаж водопровода для полива		
05.06.19г.	№1056	В помещении для уборщиц не исправен кран	Подтянул кран-буксу		
06.06.19г.	№1059	Течёт кран на раковине	Нужно менять кран-букс.		
06.06.19г.	№1064	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00	

15.06.19г.	№1111	Отключение стояка ХВС	Отключил	500.00		
16.07.19г.	№1117	Течёт в шахте по стояку ГВС	Лопнул фильтр по системе ГВС			
20.06.19г.	№1143	Протекание по системе ХВС в шахте стояка	Протечка с 63кв. Забыли закрыть кран на кухне			
21.06.19г.	№1154	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбированны	400.00		
21.06.19г.	№1155	Подтекает кран ХВС	Замена фильтра губой очистки ХВС	500.00		
24.06.19г.	№1164	В коридоре подтекает труба	Лопнул пожарный кран, перекрыл стояк, слил воду			
25.06.19г.	№1170	Замена ходовых кранов и манометра	Заменял			
Итого:				2200.00		0.00

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 электрика:

05.06.19г.	№1057	Установка и опломбировка счётчика электроэнергии	Выполнено	1000.00		
06.06.19г.	№1060	Не горит лампа в квартирном холле	Выполнено по заявке №1003			
06.06.19г.	№1066	Не горит светильник в квартирном холле	Замена ламп			
20.06.19г.	№1146	Устранение последствий аварии	Демонтаж люстры. Слил воду с натяжного потолка			
20.06.19г.	№1151	Проверить работу электросчётчика	Электросчетчик не исправен.			
21.06.19г.	№1156	Демонтировать облицовку фонарей лифтов	Демонтирована облицовка			
24.06.19г.	№1168	Проверить работу электросчётчика	Проверил работает нормально			
26.06.19г.	№1185	Установить счётчик электроэнергии	Установил	1000.00		
Итого:				2000.00		0.00

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 инженерные конструкции:

05.06.19г.	№1058	Подключение домофона с трубкой	Подключил	1300.00		
06.06.19г.	№1061	Не работает магнитный замок на двери подъезда	Ремонт электромагнитного замка и доводчика			

06.06.19г.	№1068	Разбито стекло тамборной двери возле лифтов	Демонтаж стекла, установка фанеры вместо стекла			
12.06.19г.	№1095	Подключение домофона	Подключил	600.00		
16.06.19г.	№1118	Разбита возле пассажирского лифта 17 этажа	Приклеил плитку			
16.06.19г.	№1120	Отклеилась облицовочная плитка с пандуса и ступеней в подъезде	Приклеил плитку			
24.06.19г.	№1163	Разбито стекло на двери пожарного выхода	Замена разбитого стекла			
25.06.19г.	№1175	Сломан доводчик входной двери подъезда	Ремонт и регулировка доводчика			
29.06.19г.	№1201	Подтекание с улицы	Козырёк установил в норме			
29.06.19г.	№1202	Подмокание стен квартиры	Поправить козырек. Повторный осмотр			
30.06.19 г.	ППР	Ремонт деревянных поэтажных дверей	Выполнено.		уплотнитель универ.коричневый (5,5м) - 33,33 м/п	5600.11
итого:				1900.00		5600.11

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 санитарное содержание:

01.06-30.06.19 г.	1-5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.06-30.06.19 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено			
01.06-30.06.19 г.	1-5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.06-30.06.19 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
дом 41 1 подъезд около ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		пакет большой - 1шт.	3.70
01.06-30.06.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.06-30.06.19 г.	1-5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		веник - 1 шт.	80.00

01.06-30.06.19 г.	1-5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0.00		83.70
Итого по дому:				6100.00		5683.81
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 сантехника:</u>						
05.06.19г.	№1055	Установка водопровода с арматурой для полива газона и клумб	Монтаж водопровода с арматурой для полива газона и клумб			
11.06.19г.	№1092	Течёт по стояку ХВС	Течёт труба в квартире 161 (12 этаж)			
12.06.19г.	№1094	Холодный полотенцесушитель	Прогнал воздух по стояку			
13.06.19г.	№1099	Установка отвода для полива цветов	Установка отвода для полива цветов		муфта переходник лат. 3/4 x 1/2 - 1 шт.	123.00
17.06.19г.	№1127	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировал			
17.06.19г.	№1130	Подтекает унитаз в цокольное помещение	Ослабла заглушка на ревизии подтянул			
19.06.19г.	№1142	Течёт вода по стояку ХВС	Подтяжка 2-х муфт переходных "американок"	200.00		
20.06.19г.	№1147	Из крана ГВС течёт холодная вода	Прогнал стояк			
21.06.19г.	№1153	Не греет полотенцесушитель	Прогнал воздух по стояку			
26.06.19г.	№1180	Не нагревается полотенцесушитель	Прогнал стояк в подвале.Полотенцесушитель собран не правильно			
Итого:				200.00		123.00
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 электрика:</u>						
15.06.19г.	№1113	Не горят лампы в квартирном холле	Замена ламп			
Итого:				0.00		0.00
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 инженерные конструкции:</u>						
03.06.19г.	№1030	Подключение домофона с трубкой (трубка наша)	Выполнено	1300.00		

03.06.19 г.	№1040	Изготовить один магнитный ключ	Выполнено	200.00		
07.06.19г.	№1074	Сломан доводчик на двери подъезда пожарного выхода	Ремонт и регулировка доводчика и электромагнитного замка			
17.06.19г.	№1124	Изготовит ключ от поезда 2шт.	Выполнено	400.00		
17.06.19г.	№1125	Подключение домофона (трубка собственника)	Подключил	600.00		
17.06.19г.	№1126	Установить замок на почтовый ящик	Установил	150.00		
17.06.19г.	№1128	Подключение электроэнергии	Электроэнергия подключена			
27.06.19г.	№1190	Ремонт электромагнитного замка на двери пожарного выхода	Ремонт электромагнитного замка и пластины			
27.06.19г.	№1194	Подключение трубки домофона	Подключил	600.00		
28.06.19г.	№1195	Заливает балкон	Козырек балкона деформирован. Необходимо выровнять и под наклон в сторону двора.			
28.06.19г.	№1196	Мокрые стены на пожарной лестнице	Пожарный балкон конструктивно выше козырьков нежилых помещений, косо дождь застаивается на балконе.			
28.06.19г.	№1199	Подключение домофона с трубкой (трубка наша)	Подключил	1300.00		
28.06.19г.	№1200	Разбито стекло, нет ручек, невозможно открыть дверь выхода на пожарную лестницу.	Выполнено			
30.06.19г.	№1210	Подключить трубку домофона	Подключил	600.00		
Итого:				5150.00		0.00
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 санитарное содержание:</u>						
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			

01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено			
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		CR перчатка с ПВХ подвесами - 6 пар.	132.00
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		пакет - 1 шт.	5.00
дом 43 1 подъезд около мусорного контейнера		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		отбеливатель - 3 шт.	53.01
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		веник - 1 шт.	80.00
01.06-30.06.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:				0.00		270.01
Итого по дому:				5350.00		393.01
Всего по акту:				41060.00		39888.00

ВРиО директора МУП Некрасовская Управляющая Компания

В.С.Янов



Инженер по эксплуатации и ремонту

Н.Н. Константинов



Начальник АДС

В.С. Мусина


