

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за май 2019 года						
МУП "Некрасовская управляющая компания"						
Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<b>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 сантехника:</b>						
02.05.19 г.	№ 830	Заливает с вышерасположенной квартиры	Протечка с 193 кв. Заменял шаровой кран от застройщика.			
01.05.19 г.	№ 831	Протечка с вышерасположенной квартире по стояку	Течёт с квартиры № 193.			
01.05.19 г.	№ 832	Протечка с вышерасположенной квартире по стояку	Течёт с квартиры № 193.			
04.05.19 г.	№ 837	Из крана ГВС течет холодная вода.	Прогнал воду по стояку ГВС			
04.05.19 г.	№ 838	Отключение стояка ХВС, опломбировка счетчика ХВС	Отключен стояк, счетчик опломбирован.	700.00		
07.05.19 г.	№ 846	Засорилась канализация	Прочистил			
07.05.19 г.	№ 845	Не держит шаровый кран по системе отопления	Самопроизвольное вмешательство в систему отопления. Отключения 2 - х стояков отопления	2000.00		
07.05.19 г.	№ 847	Опломбировка счетчика ХВС	Опломбировал	200.00		
09.05.19 г.	№ 854	Замена сгона на отоплении.	Заменял сгон, заменил шаровые краны на стояке отопления.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В - 2 шт.	1116.50
09.05.19 г.	№ 856	Подтекает шаровой кран ГВС.	Заменял, опломбировал.			
10.05.19 г	ППР	Замена спуктных кранов по системе ГВС	Выполнено		лен сантехнический чесаный 50 гр. - 1 шт.	25.00
					кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 5 шт.	1211.97
10.05.19 г	ППР	Замена подводки для воды в помещении для уборщиц	Выполнено		подводка для смесителя - 1 шт.	249.00
10.05.19 г	№ 858	Подтекает водянной распределитель "гребенка".	Подтяжка контрогайки сантехнической	100.00		
10.05.19 г.	№ 862	Заливает с вышерасположенной квартиры	Течёт с вышерасположенной кваритры № 301. Лопнул бочёк на унитазе.			
13.05.19 г.	№ 867	Опломбировать счетчики ХВС и ГВС	Опломбировано	400.00		

14.05.19 г.	№ 880	Замена запорной арматуры бачка унитаза				
18.05.19 г.	№ 904	В ванной под раковиной течёт вода	Нужна замена смесителя.			
19.05.19 г.	№ 908	Не держится вода в бачке унитаза.	Замена поплавка для унитаза.	400.00		
20.05.19 г.	ППР	Замена кранов спустников вна техническом этаже	Выполнено		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 10 шт.	2700.00
20.05.19 г.	№ 911	Течет возле шарового крана ХВС. Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС.	Заменял шаровой кран.	1300.00		
20.05.19 г.	№ 912	Течет вода из вышерасположенной квартиры № 5	Устранил в квартире № 5.			
20.05.19 г.	№ 913	Течет соединение полотенцесушителя	Подтяжка контрогайки сантехнической			
20.05.19 г.	№ 915	Течет соединение унитаза	Подтянул гибкую подводку	100,00		
21.05.19 г.	№ 924	Поменять арматуру в сливном бачке	Выполнено			
24.05.19 г.	№ 941	Опломбировать счетчики ГВС. Заменить вводные краны на полотенцесушителе.	Выполнено	1400,00		
26.05.19 г.	№ 946	Течёт по стояку шахты с вышерасположенной квартиры	Протечка с квартиры № 348.			
26.05.19 г.	№ 947	Замена фильтра грубой очистки. Замена переходной муфты "американка" на счётчике ХВС	Выполнено	750.00		
26.05.19 г.	№ 948	Опломбировка счетчика ХВС (2 шт.)	Опломбировал	400,00		
26.05.19 г.	№ 949	Замена водопроводной арматуры	Заменял			
27.05.19 г.	№ 955	Течет соединение счетчика ГВС.				
27.05.19 г.	№ 961	Опломбировать счетчик ГВС.	Опломбировал.			
28.05.19 г.	№ 970	Заменить фильтр грубой очистки воды и переходную муфту "американки"	Выполнено	750,00		

28.0.19 г.	№ 972	Протечка воды по системе центрального отопления	Отключение стояков по системе центрального отопления			
28.05.19 г.	№ 975	Течет вода по стояку вентиляции.	На тех.этаже подтекает воздушный клапан, закрыл шаровой кран.			
29.05.19 г.	№ 976	Протечка по стояку	Протечка с квартиры № 357, лопнул уголок сантехнический			
30.05.19 г.	№ 994	Замена воздушных клапанов на системе горячего водоснабжения	Заменил		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В - 2 шт.	1116.50
30.05.19 г.	№ 998	Холодный полотенцесушитель	Травка воздух по стояку			
31.05.19 г.	№ 1005	Течет по стояку.	Протечка с квартиры № 302, имеет протекание регулятора давления.			
<b>итого:</b>					<b>5850.00</b>	<b>6418.97</b>

**р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 электрика:**

03.05.19 г.	№ 827	В квартире не горит лампа	Плохой контакт патрона с лампочкой			
09.05.19 г	№ 857	Сильно мигает лампа в лифтовом холле.	Лампу заменил		стартер TDM S 10, 4-22 W, 110-230 V, алюминивый - 2	26.00
					шнур стартера - 1 шт.	30.00
					патрон 43000 VS для стартеров на защёлках d 3,2 x 19,5 мм - 4 шт.	60.00
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
10.05.19 г.	ППР	Замена ламп в подвале	Выполнено		лампа накал. СТАНДАРТ 60W E27 проз. - 60 шт.	510.00
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
					стартер TDM S 10, 4-22 W, 110-230 V, медь - 4 шт.	48.00

10.05.19 г.	№ 858	Замена ламп в лифтовом холле	Лампу заменил	шнур стартера - 1 шт.	30.00
				патрон 43000 VS для стартеров на защёлках d 3,2 x 19,5 мм - 8 шт.	120.00
				лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К, 0,13,600 мм - 2 шт.	294.00
11.05.19 г.	№ 863	Не горит светильники в квартирном холле	Демонтаж не работающего светильников. Ремонт. Монтаж.	лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 3 шт.	441.00
				клеммный блок сечение 6 мм <sup>2</sup> максимальное напряжение 400 В - 3 шт.	63.00
				патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 3 шт.	54.60
				лампа люм. OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	86.00
				стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, медь - 4 шт.	48.00
				патрон 43000 VS для стартеров на защёлках d 3,2 x 19,5 мм - 8 шт.	120.00
				лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К, 0,13,600 мм - 2 шт.	294.00
12.05.19 г.	№ 864	Установить снятый плафон	Ремонт патрона и светильника.	клейма WAGO 2-х пров 5 шт. 400 V 32 A - 2 шт.	37.20
				изолента 0,15x19 мм/син. 15 м - 1 шт.	35.00

13.05.19 г.	№ 868	В квартирном холле и входе в подъезд не горят светильники	Замена лампы на этаже и перед подъездом.	лампа люм. OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	86.00
				стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, медь - 4 шт.	48.00
				патрон 43000 VS для стартеров на защёлках d 3,2 x 19,5 мм - 8 шт.	120.00
				лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К, 0,13,600 мм - 4 шт.	588.00
				лампа LED T8 10 W 230 В 4000 К, G, 13,600 мм - 4 шт.	588.00
16.05.19 г.	№ 885	Не горит светильник в лифтовом холле	Демонтаж, ремонт, монтаж светильника	стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, алюминиевый	26.00
				патрон 43000 VS для стартеров на защёлках d 3,2 x 19,5 мм - 4 шт.	60.00
				патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 3 шт.	54.60
				лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
16.05.19 г.	№ 891	Не горит светильник в квартирном холле и над дверью, напротив мусорных контейнеров	Замена лампы.	лампа люм. OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	86.00
				стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, медь - 4 шт.	48.00
				патрон 43000 VS для стартеров на защёлках d 3,2 x 19,5 мм - 8 шт.	120.00

					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
17.05.19 г.	№ 896	Моргает свет в лифтовом холле	Замена лампы		стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, алюминиевый - 2 шт.	26.00
					клеммный блок сечение 6 мм2 максимальное напряжение 400 В - 2 шт.	42.00
					патрон 47900 VS G 13 накидной для ламп T8 - 2 шт.	40.60
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
17.05.19 г.	ППР	Замена электропатронов на светильниках в подвале	Заменены		патрон керамический E 27 - 12 шт.	95.99
17.05.19 г.	№ 899	Провести диагностику, ремонт погружного канализационного насоса	Отремонтировал		клейма WAGO 2-х пров 5 шт. 400 V 32 A - 3 шт.	55.80
18.05.19 г.	ППР	Замена ламп на лестничных площадках 3; 5 и 7 подъездов	Выполнено		лампа люм. OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/765 - 25 шт.	1125.00
					патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 10 шт.	182.00
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 20 шт.	2939.89
20.05.19 г.	№ 914	В квартирном холле не горит светильник	Демонтаж, ремонт, монтаж светильника		стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, алюминиевый - 2 шт.	26.00
					патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 2 шт.	36.40

					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
23.05.19 г.	№ 933	Не горят светильники в квартирном холле	Устранено		стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, алюминиевый - 3 шт.	39.00
					патрон 47900 VS G 13 накидной для ламп T8 - 6 шт.	121.80
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 3 шт.	441.00
24.05.19 г.	№ 940	Нет электричества в розетках	Закрепил провод на клемнике			
25.05.19 г.	ППР	Замена ламп и ремонт светильников на лестничной площадке	Выполнено		стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, алюминиевый- 14 шт.	182.00
					патрон 47900 VS G 13 накидной для ламп T8 - 12 шт.	243.60
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 25 шт.	3675.00
25.05.19 г.	ППР	Замена ламп на техническом этаже	Выполнено		лампа LED LEXMAN A60 E27 6W 470 LM тёплый - 35 шт.	1260.00
25.05.19 г.	№ 944	Не горит лампа в квартирном холле	Заменял лампы		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
26.05.19 г.	№ 951	Не горят светильники в лифтовом холле	Заменял лампы		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
26.05.19 г.	№ 952	Не горит лампа в лифтовом холле	Заменял лампы		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 2 шт.	294.00

29.05.19 г	№ 985	Заменить четыре лампы	Замена ламп и стартеров	лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K, 0,13,600 мм - 4 шт.	588.00
				патрон 47920 FOTON G 13 со стартодержате лем накидной для ламп T8 - 4 шт.	30.00
				лампа люм. OSRAM 590 мм,18W,T8, 6500K/765 - 4 шт.	172.00
				стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, медь - 8 шт.	96.00
29.05.19 г.	№ 986	Заменить перегоревшую лампу в лифтовом холле	Заменял лампы	лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K, 0,13,600 мм - 2 шт.	294.00
				стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, медь - 4 шт.	48.00
				лампа люм. OSRAM 590 мм,18W,T8, 6500K/765 - 2 шт.	86.00
30.05.19 г.	№ 993	Мигает лампа в квартирном холле	Замена лампы.	лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм - 1 шт.	147.00
31.05.19 г.	№ 999	Не горят лампы на этажах	Выполнено	лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм - 5 шт.	735.00
				патрон 47920 FOTON G 13 со стартодержате лем накидной для ламп T8 - 10 шт.	75.00
31.05.19 г.	№1009	Регулировка таймера уличного освещения.	Выполнено	фотореле ФР - 7Е 220 В 50 Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5 м, ток контактов исполнительно- го реле - 1 шт.	1100.00



<b>Итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>19494.48</b>
<b>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 инженерные конструкции:</b>						
07.03.19 г.	№ 413	Сломан доводчик на входной двери	Требуется замена		доводчик морозостойкий LY 5 120 кг - 1 шт.	2642.00
18.04.19 г.	№ 710	Переделать все жёсткие крепления для качелей на детских площадках	Выполнено. Заготовка. сварка. Шлифовка. Крепление. Покраска. Сборка		карабин винтоврй 8 мм, 350 кг -1 шт.-3 шт.	167.99
					электроды - 1 шт.	500.00
					подшипник - 2 шт.	848.00
					цепь - 4 шт.	2816.00
					карабин - 14 шт.	458.00
18.04.19 г.	№ 717	Ремонт колёс для мусорных контейнеров	Отремонтировао колесо мусорного контейнера.		колесо - 6 шт.	3000.00
05.05.19 г.	ППР	Сломали ветви деревьев	Произвели лечение деревьев		агролекарь - 3 шт.	42.00
					садовый вар - 1 шт.	31.00
					бинт садовый - 1 шт.	56.00
06.05.19 г.	ППР	Прокраска бордюров	Выполнено		кисть д/алкидных красок DEXTER 100 мм - 2 шт.	276.00
					момент хозлента сигнальная 50 мм х 200 м - 3	914.97
					кисть д/водных красок DEXTER 70 мм - 2 шт.	206.00
10.05.19 г.	ППР	Покраска ливаторов	Выполнено		кисть плоская Стандарт 83 мм -1 шт.	62.00
					эмаль ПФ --115 выбор мастера DIY синий 5 кг-(2 шт.) 3,5 кг.	397.59
		Покраска детских			эмаль ПФ -115 простокраска жёлтая 1 шт.	197.00
					лента оградительная - 3 шт.	458.10

12.05.19 г.	ППР	Покраска детских площадок	Выполнено		кисть для алкидных красок DEXTER 50 мм - 2 шт.	133.00
					эмаль ПФ -115 простокраска красная 1 шт.	367.00
13.05.19 г.	ППР	Покраска лавочек	Выполнено		эмаль ПФ -115 эконом коричневая (20 кг.- 1 шт. ) - 5 кг	332.98
14.05.19 г.	ППР	Ремонт дорожных бардюров	Выполнено		кельма штукатурная 175 мм деревянная ручка " сердце" 1 шт.	99.98
					отрезной круг бетон 125 x 3,0 x 22,2/тип 41 - 3 шт.	414.00
14.05.19 г.	ППР	Покраска дорожных бардюров	Покрашено		кисть фасадная, смеш. щетина, 150 мм - 3 шт.	213.00
					набор перчаток х/б ПВХ 6 пар в упаковке - 16 шт.	927.99
					валик фасадный DEXTER 250 мм - 2 шт.	274.00
14.05.19 г.	ППР	Установка столбиков ограничения в пожарном проезде	Выполнено.		столбик парковочный стационарный мягкий полиуретановый для крепления на анкерах (высота 750 мм, диам.) - 6 шт.	4982.70
					анкер втулочный с гайкой -17 шт.	170.00
14.05.19 г.	№ 879	Изготовить 3 магнитных ключа на вход в подъезд	Изготовил магнитных ключа 3 штуки	540.00	ключь контактный цифровой "ЦИФРАЛ DC - 2000 А" ЦФРЛ 305368.004 - 40 шт.	1360.00
					проушина д/замка (уговая) 50 x 45 x30 x1,2 - 1 шт.	25.00

14.05.19 г.	ППР	Установить замок при входе на технический этаж 1 и 5 подъездов.	Выполнено		проушина для замка (прямая) PZP 70 - 30 - 1 шт.	24.00
					замок чугун. 50 мм STANDERS - 2 шт.	336.00
					ЛЦ валик в сборе натуральный мех 250 мм - 2 шт.	126.00
					ЛЦ краска для фасадов, 10 кг - 3 шт.	813.00
17.05.19 г.	№ 894	Сломана лавка около 2 подъезда	Ремонт лавки. Сварка.		болт мев DIN 603 оц. 8 x 90 С гайка 2 шт. - 2 шт.	84.00
					электроды - 1 шт.	500.00
					шайба оцинк. кузовная - 1 шт.	196.00
					сверло по металлу 4,8 мм 2 шт. DEXTER - 2 шт.	188.00
					диск ЛМ 125 x 22,2 спец. - 2 шт.	496.00
17.05.19 г.	№ 897	Прикрутить ручку к двери квартирнго холла	Прикрутил ручку		отвёртка с смен насадкой SL5,5 PH 2 - 1 шт.	68.00
23.05.19 г.	№ 936	Изготовить 2 магнитных ключа на вход в подъезд	Изготовил магнитных ключа 2 штуки			
27.05.19 г.	№ 962	Ремонт двери.	Отремонтировал		саморез ДТП оц. бур 4,2 X 32 100 шт. - 1 шт.	457.99
30.05.19 г.	ППР	Покрасить места после сварочных работ на металлических дверях	Выполнено		ULTIMA синий RAL 5005 краска аэрозоль - 3 шт.	495.00
30.05.19 г.	№ 991	Изготовить 5 магнитных ключей	Изготовил.			
30.05.19 г.	ППР	Утепление труб	Выполнено		теплоизоляция для труб 42 x 9 мм L 1 м - 10 шт.	209.99

30.05.19 г.	№ 992	Подключение домофона с трубкой	Подключил.		трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО 1М" ЦФРЛ 468624.026-01 - 10 шт.	4370.00
31.05.19 г.	ППР	Ремонт информационной доски	Замена замка - 2 шт.		замок мебельный ML - 25 мм никель - 2 шт.	165.99
					удалитель клея - 1 шт.	269.00
31.05.19 г.	ППР	Замена электроприводов	Выполнено		электропривод Belimo BLE 230 - 13 шт.	134238.00
31.05.19 г.	№ 1010	Снять обшивку лифта.				
31.05.19 г.	№ 1011	Установить информационную доску в пассажирском лифте.	Выполнено			
<b>итого:</b>					<b>540.00</b>	<b>165409.27</b>

**р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 санитарное содержание:**

01.05.19 г.	ППР	При выполнении наряд - задания в квартирах собственников соблюдения санитарных норм и правил	Выполнено		бахилы - 7 шт.	245.00
05.05.19 г.	ППР	Полив и декалирование газонов и клумб	Выполнено		шланг садовый - 50 м/п	5500.00
					щепы декоративная, жёлтая, 55 л - 1 шт.	391.00
					опрыскиватель - 1 шт.	59.00
05.05.19 г.	ППР	Стрижка газонов	Выполнено		катушка гайка М 10 x1,25 лев. - 1 шт.	579.97
					леска д/трим."Витая-квадрат"2,5 мм,1 ом-3 шт.	422.97
					колеус микс. 10 шт./уп. - 12 шт.	1680.00
					кохия 10 шт./уп. - 1 шт.	140.00
					лейка садовая - 1 шт.	421.00

15.05.19 г.	ППР	Озеленения	Подсыпка грунта. Высадка рассады цветов. Установка рулонного газона	тагетес мелкоцветный 10 шт./уп. -33 шт.	4620.00
				циневрария - 10 шт./уп.	720.00
				петуния микс 10 шт./уп. 50 шт.	7000.00
				ПО торф верховой нейтрализованный 150 л - 8 шт.	3744.00
				газон универсальный 12 кг - 1 шт.	2350.91
				ПО грунт универсальный 150 л.- 3 шт.	1415.55
16.05.19 г.	№ 890	Грязно в квартирном холле	Убрано уборщицей		
01.05-31.05.19 г.	1-7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день	чистящее средство универсальное формула - 1 шт. 5 л - 14 л	781.20
				вафельное полотно рулон 10 м - 2 шт.	595.98
				наклейка маленькая "Ведётся видеонаблюдение"- 5 шт.	135.00
01.05-31.05.19 г.	1-7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено	мешки д/мусора 30мкм 120 л чёрный шт./рул. - 4 шт.	368.00
				фертика противоголол. ICECAREPO - WER 20 кг - 1 шт	998.00
				CR перчатка с ПВХ подвесми - 7 пар.	154.00
				фертика противоголол. ICECARE GREEN 5 кг - 7 шт	2086.00

01.05-31.05.19 г.	1-7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки д/мусора с завязками 35 л. 20 шт. - 3 шт.	195.00
					сумка Леруа Мерлен - 2 шт.	90.00
					лопата снеговая пластик 500 x 375 мм, с алюм. планкой с дер. чер. (ледо) - 2 шт.	268.00
01.05-31.05.19 г.	1-7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		х/б перчатка двойной облив уеплённая ,9P - 6 пар	396.00
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		мешок д/мусора ткан. пропилен 950 x550 мм - 3 шт.	21.42
					черенок деревянный 120 см. - 2 шт.	106.00
					упаковочная лента АХТОН 48 мм x 66 м, 45 мкм - 1 шт.	42.00
					набор перчаток х/б ПВХ 5 пар. 10 класс TGKS - 3 шт.	174.00
01.05-31.05.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		ведро МОП с отжимом прямоугольное 13 л - 1 шт.	398.01
					профессиональная химия Неоклин, 5 л. - 1 шт., д/удаления жирных и белковых загрязнений - 7 л.	723.79
					набор для уборки помещений ленивка зелённая - 1 шт.	178.00
					средство для стёкол ЧИСТО СТЁКЛА - 1 шт. 5 л. - 7 л.	285.60

					средство для мытья пола ЧИСТО ПОЛ 5 л - 1 шт.- 14 л	834.39
					соль - 4 кг	46.40
01.05-31.05.19 г.	1-7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		веник трёхпрошивной Люкс - 3 шт.	357.01
					щётка - шробер ТВИГИ CENTI - 2 шт.	216.00
					насадка для швабры МОП Премиум II Люкс х/б 21 - 4 шт.	760.01
					чистящее средство "ANTIGRAFFITI" - 600 мл - 1	225.00
01.05-31.05.19 г.	1-7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		полотно техническое для протирки Неткол (100 % х/б, 120 г/кв.м.75 см х 50 м - 2 шт.) - 40 м/п	1550.40
					салфетка микрофибра - 1 шт.	107.00
					салфетка микрофибра 4 шт. 35 x 35 - 4 шт.	427.96
					швабра деревянная 120 см - 1 шт.	115.00
					ведро пластмассовое б/крышки - 3 шт.	290.52
					перчатки латесные многоцелевые Vileda, зелёный, М - 4 пар.	516.00
<b>итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>42731.09</b>
<b>Итого по дому:</b>				<b>6390.00</b>		<b>234053.81</b>
<b><u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 сантехника:</u></b>						
01.05.19 г.	№ 825	Подтекает фильтр горячей воды	Замена фильтра	500.00		

02.05.19 г.	ППР	Замена сантехнической арматуры	Выполнено		муфта чугунная оцинкованная 1 ВР - 4 шт.	46.00
03.05.19 г.	№ 836	Протечка возле крана ХВС.	Отключил стояк, заменил входной кран	1000.00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	227.00
05.05.19 г.	№ 841	Течёт вода возле счётчика ГВС	Подтянул контргайку сантехническую	100.00		
07.05.19 г.	№ 848	Подтекает фильтр ГВС, заменить кран на стиральную машину	Заменил	500.00		
08.05.19 г.	№ 852	Забита канализация в мойке на кухне	Засор по линии от кухни до стояка, не проходит трос.			
15.05.19 г.	№ 881	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбировал счетчик ГВС, счетчик ХВС был опломбирован ранее.			
19.05.19 г.	№ 909	Жуткий запах из подвала.	Засор канализации.			
20.05.19 г.	№ 919	Влажная стена и пол в ванной	Замена муфты переходной "американка"	250.00		
21.05.19 г.	№ 923	Заменить спускные краны в подвале на горячем водоснабжении	Заменил краны		лен сантехнический чесаный 50 гр.- 1 шт.	75.00
					кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В - 14 шт.	3472.00
21.05.19 г.	№ 925	Забилась канализация в подвале	Прочистил.			
21.05.19 г.	№ 927	Опломбировать счетчик ГВС	Опломбировал	200.00		
23.05.19 г.	№ 934	Подтекает полотенцесушитель.	Перекрыл краны на полотенцесушителе.			
23.05.19 г.	№ 937	Повторная опломбировка счетчиков ХВС, ГВС				
25.05.19 г.	№ 943	Течет фильтр грубой очистки	Перекрыл вводной кран			
25.05.19 г.	№ 945	Сорвало входной кран ХВС	Замена шарового крана ХВС		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	227.00
26.05.19 г.	№ 953	Протечка возле счётчика ХВС	Закрыл вводной кран			
27.05.19 г.	№ 954	Течет по стояку шахты с вышерасположенной квартиры.	Протечка с кв.204, протекала гофра. Устранил.			
27.05.19 г.	№ 959	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбировал.			



27.05.19 г.	№ 963	Из крана ГВС течет холодная вода.	Стравил воздух по стояку.			
28.05.19 г.	№ 968	Замена вводных кранов ГВС.				
29.05.19 г.	№ 984	Опломбировать счетчик ГВС.	Опломбирован.			
29.05.19 г.	№ 988	Течет вводной кран.	Заменял кран	1150.00	кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	227.00
31.05.19 г.	№ 1006	Опломбировать счетчик ГВС.	Опломбировал.			
31.05.19 г.	№ 1015	Течет с места сварки трубы ХВС.	Выполнено			
<b>Итого:</b>				<b>3700.00</b>		<b>4274.00</b>

**р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 электрика:**

02.05.19 г.	№ 829	Не горят светильники в квартирном холле	Заменял лампы		лампа LED T8 10 W 230 B 6500 K G 13,600 мм - 2 шт.	294.00
					шнур стартеров - 1 шт.	30.00
					патрон 47920 FOTON G 13 со стартодержате лем накидной для ламп T8 - 6 шт.	45.00
					патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 6 шт.	166.80
					лампа люм. OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	86.00
					стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, медь - 4 шт.	48.00
					лампа LED T8 10 W 230 B 6500 K, 0, 13,600 мм - 2 шт.	294.00
04.05.19 г.	№ 840	Мигает лампа в	Заменял лампы		патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 2 шт.	55.60

04.05.19 г.	№ 840	лифтовом холле	Заменял лампы		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм - 2 шт.	294.00
06.05.19 г.	№ 843	Выбило автомат.	Включил УЗО			
10.05.19 г.	ППР	Замена ламп в подвале	Выполнено		лампа LED яркий стандарт 12W E27 1000 LM тёплый - 20 шт.	1999.93
					лампа LED LEXMAN A60 E27 6W 470 LM тёплый - 20 шт.	720.00
07.05.19 г.	№ 850	Опломбировать электросчетчики д.41 кв 236, 236	Опломбировано			
07.05.19 г.	№ 849	Опломбировать электросчетчик	Опломбирован			
14.05.19 г.	№ 874	Не горят светильники в квартирном холле	Заменял лампы		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм - 4 шт.	588.00
					патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 8 шт.	222.40
					стартер TDM S 10, 4-80 W, 230 V, медь - 4 шт.	48.00
					стартер TDM S 10, 4-22 W, 110- 230 V, медь - 4 шт.	48.00
					лампа люм. OSRAM 590 мм, 18W, T8, 6500K/765 - 2 шт.	86.00
15.05.19 г.	№ 882	Снять ограничитель с эл.счетчика.	Снял ограничитель тока			
17.05.19 г.	ППР	Замена электропатронов на светильниках в подвале	Заменены		патрон керамический E 27 - 8 шт.	63.99
17.05.19 г.	№ 895	Нет света в квартире	Выбило УЗО. Включил		изолента 0,15x19 мм/син. 15 м - 1 шт.	35.00

22.05.19 г.	№ 930	Не горят светильники в квартирном холле	Замена ламп, ремонт светильников.		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм - 2 шт.	294.00
					патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 4 шт.	111.20
					патрон 27350 VS G 13 вставной на ножках для ламп T8 - 2 шт.	36.40
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K,0,13,600 мм - 2 шт.	294.00
22.05.19 г.	№ 931	Не работает электросчётчик	Не отображает показания, индикатор не светится			
25.05.19 г.	ППР	Замена ламп и ремонт светильников на лестничной площадке	Выполнено		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм - 12 шт.	1764.00
27.05.19 г.	№ 958	Замена электросчетчика	Заменял.			
27.05.19г	№ 965	Нет света в квартире	Включил УЗО		изолента 0,15x19 мм/син. 15 м - 1 шт.	35.00
31.05.19 г.	№ 1009	Регулировка таймера уличного освещения.	Выполнено		датчик света ABB T1 - 1 шт.	3700.00
<b>итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>11359.32</b>
<b><u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 инженерные конструкции:</u></b>						
15.04.19 г	№ 687	Установить пожарные рукава дом 41 под 3,4	Установили рукава в подъезде 4:этаж 2,12,14,10,13;в подъезде 3 эт: 4,6,12,14		болты оцинк. М 6 x 25 (6 шт.) сдсам - 58 шт.	2304.74
					шайба оцинк. кузовная DIN 9021 6 мм - 0,050 кг	18.3
					сверло по металлу 5 мм 2 шт. NN - 2 шт.	155.97
					спрей- краска - 3 шт.	750.00
					лента перфорированная - 1 шт.	146.00

					рукав пожарный 50 мм для ПКс ГР- 50 П и РС- 5001П - 50 шт.	35000.00
					гайка оцинк. DIN 934 M 8 - 0,056 кг.	15.68
15.04.19 г.	ППР	Прозвонить проводку на пожарной сигнализации	Требуется замена прибора приёма - передачи сигнала по пожарной сигнализации		сигнал - 20 прибор приемно- контрольный охранно- пожарный на 20 щлейфов - 1 шт.	2143.97
18.04.19 г.	№ 717	Ремонт колёс для мусорных контейнеров	Отремонтировао колесо мусорного контейнера.		колесо - 7 шт.	3500.00
02.05.19 г.	№ 828	Подключить трубку домофона	Подключена			
04.05.19 г.	№ 839	Закрепить болты на магнитного доводчика входной двери, отрегулировать плавность закрывания	Закрепил электромагнитный замок. Необходима заменить доводчик. Старый не подлежит ремонту.		болт оцинк. DIN 933 M x 8 x100 - 0,350 кг	162.72
10.05.19 г.	ППР	Покраска стен на пожарном выходе	Выполнено		колер PARADE № 246 зелёное яблоко 750 мл- 1 шт.	209.99
					лента малярная 48 мм x 36 м - 2 шт.	210.00
					ЛЦ краска для фасадов, 10 кг - 3 шт.	813.00
10.05.19 г.	ППР	Покраска лифтов	Выполнено		ЛЦ валик в сборе мольтопрен 110 мм -2 шт.	102.00
					эмаль ПФ --115 выбор мастера DIY синий 5 кг- (2 шт.) 2 кг.	227.20
10.05.19 г.	№ 861	Ремонт или замена доводчика входной двери.	Доводчик ремонту не подлежит. Демонтаж не рабочего доводчика, монтаж нового на двери в подъезд.		доводчик морозостойкий LY 5 120 кг - 1 шт.	1941.93
					эмаль ПФ -115 простокраска жёлтая 1 шт.	197.00

12.05.19 г.	ППР	Покраска детских площадок	Выполнено		ЛЦ валик в сборе натуральный мех 250 мм - 3 шт.	188.99
					кисть круглая натуральная 55 мм - 3 шт.	318.00
					эмаль ПФ -115 простокраска красная 1 шт.	367.00
12.05.19 г.	№ 865	Нет ручки на двери выхода с балкона	Установил.			
13.05.19 г.	ППР	Покраска лавочек	Выполнено		эмаль ПФ -115 эконом коричневая (20 кг.- 1 шт.)- 5 кг	332.98
14.05.19 г.	ППР	Установка столбиков ограничения в пожарном проезде	Выполнено.		столбик парковочный стационарный мягкий полиуретановый для крепления на анкерах (высота 750 мм, диам.) - 8 шт.	6643.65
					анкер втулочный с гайкой -18 шт.	180.00
14.05.19 г.	№ 875	Подключить домофон с трубкой	Подключил.		трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО 1М" ЦФРЛ 468624.026-01 - 10 шт.	2990.00
15.05.19 г.	ППР	Установка декоративного забора	Выполнено		диск - 69 шт.	466.00
					труба профильная 20 x 20 x1,5 3 м - 40 шт.	8960.00
					труба профильная 20 x 20 x1,5 3 м - 40 шт.	8960.00
					труба профильная 20 x 20 x105 3 м - 32 шт.	7167.68
16.05.19 г.	№ 886	Сломан замок двери на пожарной лестнице выхода на балкон	Устранил		винт мебел. плоск. латунир. М 6 - 2 шт.	94.00

16.05.19 г.	ППР	Изготовить магнитные ключи от входных дверей	Выполнено		ключь контактный цифровой "ЦИФРАЛ DC - 2000 А" ЦФРЛ 305368.004 - 20 шт.	680.00
25.05.19 г.	ППР	Покраска металлических конструкций на балконах пожарного выхода	Выполнено		Уаит -спирит 5 л (4 кг.) -1 шт.	265.99
					ПО эмаль ПФ - 115 эконом белая 9 кг - 1 шт.	196.00
28.05.19 г.	№ 967	Не работает кнопка на двери пожарного выхода.				
29.05.19 г.	№ 987	Сломан доводчик, не закрывается дверь	Устранено.			
31.05.19 г.	ППР	Заменить личинку на сломаном замке - 1 шт.	Выполнено		цилиндр E AL 70 CP (35 x 35)кл./кл. хром. 1 шт.	165.99
31.05.19 г.	ППР	Замена электроприводов	Выполнено		электропривод Belimo BLE 230 5 шт.	51630.00
31.05.19 г.	№ 1012	Установить информационную доску в пассажирском лифте.	Установил			
<b>Итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>137504.78</b>
<b><u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 санитарное содержание:</u></b>						
01.05.19 г.	ППР	При выполнении наряд - задания в квартирах собственников соблюдения санитарных норм и правил	Выполнено		бахилы - 4 шт.	140.00
15.05.19 г.	ППР	Озеленения.	Подсыпка грунта. Высадка рассады цветов. Установка пулоного газона		астра 10 шт. / уп. - 1 шт.	140.00
					петуния микс 10 шт. /уп. 46 шт.	6440.00
					бегония вечноцвет. микс 10 шт./уп.	140.00
					ПО грунт универсальный 150 л.- 4 шт.	1887.45

			рулоновое покрытие.		ПО торф верховой нейтрализован- ный 150 л - 6 шт.	2808.00
					рулоновый газон, универсальный 0,8 кв.м. - 50 шт.	7250.00
15.05.19 г.	ППР	Подстрижка газонов	Выполнено		леска д/трим."Витая- квадрат" 3,0 мм,7м-3 шт.	392.97
15.05.19 г.	ППР	Покраска дорожных бардюров	Выполнено		кисть д/водных красок DEXTER 50 мм - 2 шт.	152.00
16.05.19 г.	№ 888	Грязно в квартирном холле	Убрано уборщицей			
01.05- 31.05.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей.Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день		вафельное полотно рулон 10 м - 2 шт.	595.98
					чистящее средство универсальное формула - 1 шт. 5 л - 8 л	446.40
01.05- 31.05.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		лопата снеговая пластик 500 x 375 мм, с алюм. планкой с дер. чер. (ледо) - 1 шт.	134.00
					мешки д/мусора 30мкм 120 л чёрный шт./рул. - 4 шт.	368.00
01.05- 31.05.19 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки д/мусора с завязками 35 л. 20 шт. - 2 шт.	130.00
01.05- 31.05.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		фертика противоголол. ICECARE GREEN 5 кг - 7 шт	2086.00
дом 40 7 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт	Выполнено		упаковочная лента AXTON 48 мм x 66 м, 45 мкм - 1 шт.	42.00
					черенок деревянный 120 см. - 2 шт.	106.00

дом 41 4 подъезд		контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		упаковочная лента АХТОН 48 мм x 66 м, 45 мкм - 1 шт.	42.00
					CR перчатка с ПВХ подвесми - 7 пар.	154.00
01.05- 31.05.19 г.	1- 4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		ведро МОП с отжимом прямоугольное 13 л - 1 шт.	398.01
					профессиональ- ная химия Неоклин, 5 л. - 1 шт., д/удаления жирных и белковых загрязнений - 4 л.	413.60
					щётка проволочная 240 мм пластиковая ручка - 2 шт.	86.00
					тряпка для пола белая большая х/б 60 x 80 - 1 шт.	40.99
					салфетка микрофибра 4 шт. 35 x 35 - 2 шт.	214.00
					средство для стёкол ЧИСТО СТЁКЛА - 1 шт. 5 л. - 4 л.	163.20
					соль - 2 кг	23.20
01.05- 31.05.19 г.	1- 4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		средство для мытья пола ЧИСТО ПОЛ 5 л - 1 шт.- 8 л	476.80
					щётка - шробер ТВИГИ СЕНТИ - 2 шт.	216.00
					набор для уборки помещений ленивка зелённая - 1 шт.	178.00
					веник трёхпрошивной Люкс - 2 шт.	238.01
					чистящее средство "ANTIGRAFFITI " - 600 мл - 1	225.00



01.05-31.05.19 г.	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		полотно техническое для протирки Неткол (100 % х/б, 120 г/кв.м.75 см х 50 м - 2 шт.) - 40 м/п	1550.40
					ведро пластмассовое б/крышки - 2 шт.	193.68
					швабра деревянная 120 см - 1 шт.	230.00
					перчатки латесные многоцелевые Vileda, зелёный, М - 4 пар.	516.00
<b>итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>28617.69</b>
<b>Итого по дому:</b>				<b>3700.00</b>		<b>181755.79</b>
<b>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 сантехника:</b>						
03.05.19 г	№ 834	Мокрая стена течет в шахте.	Имеет протекания полипропиленовая труба на полотенцесушителе			
06.05.19 г.	№ 844	Заменить кран на ГВС.	Кран заменил	300.00		
10.05.19 г.	ППР	Укрепить мойку в служебном помещении для уборщиц	Выполнено		кронштейн мод. серебро 35x30 см 20 кг - 4 шт.	264.00
13.05.19 г.	№ 869	Опечатать 2 счетчика ГВС и 2 счетчика ХВС первично.	Опечатанно			
14.05.19 г.	№ 876	Капает вода возле счётчика ХВС	Подтянул контргайку сантехническую.	100.00		
16.05.19 г.	№ 889	Течь воды в соединении на кухне	Трещина соединительной муфты			
17.05.19 г.	№ 893	Замена смесителя в помещении уборщиц, замена вводного шарового вентиля ГВС	Заменен смеситель и вводной кран		лен сантехнический - 1 шт.	136.00
					смеситель для раковины LETO 2 вертикальный, хромовый - 1 шт.	825.00
					подводка для смесителя М 10 - 18 1/2 EQUATION 50 см -2 шт.	336.00

					кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	227.00
20.05.19 г.	№ 916	Течет соединение полотенцесушителя	Хозяин сам устранил течь			
20.05.19 г.	№ 917	Течет соединение счетчика ГВС.	Житель устранил сам			
21.05.19 г.	№ 920	Протечка воды по стояку с верху	Ослабла муфта переходная "американка" полотенцесушителя в кв 94			
21.05.19 г.	№ 926	Подтекает полотенцесушитель	Подтянул муфту переходную "американку"			
21.05.19 г.	№ 928	Течет по стояку шахты с верхнего этажа	Деформация гофры унитаза. Заглушил канализационную трубу.			
21.05.09 г.	№ 921	Опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	Опломбировано	400.00		
24.05.19 г.	№ 939	Течет возле счетчика ХВС.	Замена водопроводной арматуры и опломбировка счетчика ХВС	450.00		
25.05.19 г.	ППР	Не работает счётчик ХВС в подвале дома	Заменён		счётчик холодной воды МТК - N Ду - 40 Qn10,0 - 1 шт.	9540.00
					фильтр косой - 1 шт.	2413.00
					присоедините- ли - 1 комп.	2013.00
25.05.19 г.	№ 942	Течет вода в шахте стояков сверху	Затянул переходную муфту "американка"			
26.05.19 г.	№ 950	Течёт возле счётчика ХВС	Лопнул корпус счетчика			
27.05.19 г.	№ 956	Опломбировать счетчик ГВС.	Опломбировано			
27.05.19 г.	№ 964	Подтекает полотенцесушитель	Подтянул переходную муфту "американку"			
27.05.19 г.	№ 966	После протечки из кв.302 провис натяжной потолок.	Последствия устранили жильцы, заявление на составление акта не написано.			
28.05.19 г.	№ 973	Холодный полотенцесушитель	Прогнал воздух по стояку.			
30.05.19 г.	№ 996	Течёт по стояку ХВС	Протечка с кв.93. Устранили сами.			
<b>Итого:</b>				<b>1250.00</b>		<b>15754.00</b>
<b>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 электрика:</b>						

07.05.19 г.	№ 851	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена лампы и стартера		лампа LED T8 10 W 230 В 4000 K,G,13,600 мм - 2 шт.	294.00
					лампа люм. OSRAM 590 мм,18W,T8, 6500K/765 - 3 шт.	129.00
					стартер TDM S 10, 4-22 W, 110- 230 V, медь - 8 шт.	96.00
10.05.19 г.	ППР	Замена ламп в подвале	Выполнено		лампа LED LEXMAN A60 E27 5,5W 470 LM холодный - 48 шт.	1487.73
					лампа LED LEXMAN A60 E27 5,5W 470 LM холодный - 20 шт.	2943.00
12.05.19 г.	№ 866	Перегорели лампы.	Замена ламп и стартеров		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K G 13,600 мм - 3 шт.	441.00
					лампа люм. OSRAM 590 мм,18W,T8, 6500K/765 - 5 шт.	185.00
					лампа люм. OSRAM 590 мм,18W,T8, 6500K/765 - 7 шт.	301.00
13.05.19 г.	№ 870	Не горят лампы	Замена ламп и ремонт светильников		лампа LED T8 10 W 230 В 6500 K,0,13,600 мм - 2 шт.	294.00
					стартер TDM S 10, 4-22 W, 110- 230 V, медь - 10 шт.	120.00
13.05.19 г.	№ 871	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп и стартеров на этаже		лампа LED T8 10 W 230 В 4000 K,G,13,600 мм - 6 шт.	882.00
					стартер TDM S 10, 4-22 W, 110- 230 V, медь - 12 шт.	144.00

13.05.19 г.	№ 872	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена ламп и ремонт светильников		лампа LED T8 10 W 230 В 4000 K,G,13,600 мм - 5 шт.	735.00
					стартер TDM S 10, 4-22 W, 110- 230 V, медь - 10 шт.	120.00
					лампа люм. OSRAM 590 мм,18W,T8, 6500K/765 - 10 шт.	370.00
15.05.19 г.	ППР	Замена ламп и стартеров на лестничной площадке в 3 и 5 подъезде	Выполнено		стартер TDM S2, 4-22 W, 110- 240 V, алюминивый - 25 шт.	325.00
					лампа LED T8 10 W 230 В 4000 K,G,13,600 мм - 10 шт.	1450.00
17.05.19 г.	ППР	Замена электропатронов на светильниках в подвале	Заменены		патрон керамический E 27 - 8 шт.	63.99
20.05.19 г.	№ 910	Нет электричества в квартире	Включил УЗО		клейма WAGO 2-х пров 5 шт. 400 V 32 А - 2 шт.	37.20
24.05.19г	№ 938	Бьют током все приборы.	Выполнено		изолента 0,15x19 мм/син. 15 м - 1 шт.	35.00
25.05.19 г.	ППР	Замена ламп на техническом этаже	Выполнено		лампа LED LEXMAN A60 E27 6W 470 LM тёплый - 13 шт.	468.00
31.05.19 г.	№ 1002	Очистить плафоны от мух.	Очистил, заменил лампу и стартер.		клейма WAGO 2-х пров 5 шт. 400 V 32 А - 2 шт.	37.20
31.05.19 г.	№ 1009	Регулировка таймера уличного освещения.	Выполнено		фотореле ФР - 7Е 220 В 50 Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5 м, ток контактов исполнительно- го реле - 1 шт.	1100.00
31.05.19 г.	№ 1008	Замена перегоревших ламп.	Выполнено		клейма WAGO 2-х пров 5 шт. 400 V 32 А - 4 шт.	74.40

<b>Итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>12132.52</b>
<b>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 инженерные конструкции:</b>						
02.04.19 г.	№ 594	Прозвонить проводку на пожарной сигнализации	Требуется замена прибора приёма - передачи сигнала по пожарной сигнализации		сигнал - 20 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 щлейфов - 1 шт.	2143.97
18.04.19 г.	№ 717	Ремонт колёс для мусорных контейнеров	Отремонтировао колесо мусорного контейнера.		колесо хозяйственное - 6 шт.	1909.50
02.05.19 г.	ППР	Очистить фасад дома	Выполнено		средство для снятия краски - 1 шт.	784.00
					СЯ перчатка с ПВХ подвесми - 10 пар.	220.00
					очиститель фасадов - 3 шт.	440.00
05.05.19 г.	№ 842	Отрегулировать доводчик входной двери	Регулировка доводчика на двери входа в подъезд			
10.05.19 г.	ППР	Покраска ливаторов	Выполнено		ЛЦ валик с боре, натуральный мех 110 мм - 1 шт.	51.00
					эмаль ПФ --115 выбор мастера DIY синий 5 кг-(2 шт.) 2,5 кг.	283.99
12.05.19 г.	ППР	Покраска стен на пожарном выходе	Выполнено		колер PARADE № 207 солнце 750 мл - 1 шт.	209.99
13.05.19 г.	ППР	Покраска лавочек	Выполнено		растворитель 646 0,5 л (0,37 кг) - 2 шт.	64.00
					эмаль ПФ -115 эконом коричневая (20 кг.- 1 шт.)- 5 кг	332.98
14.05.19 г.	ППР	Установка столбиков ограничения в пожарном проезде	Выполнено.		столбик парковочный стационарный мягкий полиуретановый для крепления на анкерах (высота 750 мм, диам.) - 8 шт.	6643.65

					анкер штульчатый с гайкой -18 шт.	180.00
15.05.19 г.	№ 883	Отвалился наличник от двери.	Устранено.		пистолет полукорпусный DEXTER - 1 шт.	200.00
					саморез ДТП оц. бур 4,2 X 32 100 шт. - 1 шт.	457.98
15.05.19 г.	ППР	Покраска стен на пожарном выходе	Выполнено		колер PARADE № 204 чёрный 750 мл - 1 шт.	210.00
16.05.19 г.	ППР	Изготовить магнитные ключи от входных дверей	Выполнено		ключь контактный цифровой "ЦИФРАЛ DC - 2000 А" ЦФРЛ 305368.004 - 20 шт.	680.00
17.05.19 г.	№ 900	Проверить цепь коммуникации электрозамков дверей пожарных выходов	Выполнено			
31.05.19 г.	№ 1001	Расшаталась панель ручки на двери.	Устранено.			
31.05.19 г.	№ 1000	Ремонт плитки на лестнице у подъезда, помещение у лифта	Выполнено		клей АХТОН КЕРАМОГРА- НИТ 25 кг - 3 шт.	1130.97
31.05.19 г.	ППР	Заменить личинки на сломанных замков - 2 шт.	Выполнено		цилиндр STANDERT 80 (40 x 40) кл./верт. золото - 2 шт.	736.00
31.05.19 г.	№ 1004	Разбито стекло на двери выхода на балкон.	Устранено.			
31.05.19 г.	№ 1013	Установить информационную доску в пассажирском	Установил			
<b>итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>16678.03</b>
<b><u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 санитарное содержание:</u></b>						
01.05.19 г.	ППР	При выполнении наряд - задания в квартирах собственников соблюдения санитарных норм и правил	Выполнено		бахилы - 5 шт.	175.00
05.05.19 г.	ППР	Стрижка газонов	Выполнено		катушка полуавт. гайка М 10 x 1,25 лев. - 1 шт.	305.98

05.05.19 г.	ППР	Побелка деревьев	Выполнено	краска для садовых деревьев 4,0 кг - 7 шт.	805.00
				перчатки х/б ПВХ - обливные, 13 класс - 10 пар.	130.00
				кисть фасадная, смеш. щетина, 150 мм - 1 шт.	272.99
05.05.19 г.	ППР	Покраска дорожных бардюров	Выполнено	эмаль ПФ -115 просто краска жёлтая 5 кг - 1 шт.	1543.94
				эмаль ПФ-115 эконом зелёная 20 кг -1 шт.	1331.96
				кисть д/лаков и антисепт DEXTER 50 мм - 2 шт.	114.00
01.05-31.05.19 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день	вафельное полотно рулон 10 м - 2 шт.	595.98
				чистящее средство универсальное формула Прогресса - 1 шт.- 5 л - 10 л	558.00
01.05-31.05.19 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено	лопата снеговая пластик 500 x 375 мм, с алюм. планкой с дер. чер. (ледо) - 1 шт.	134.00
				мешок для мусора тканый пропилен 950 x 550 мм - 1 шт.	8.00
				мешки д/мусора 30мкм 120 л чёрный шт./рул. - 4 шт.	368.00
01.05-	1- 5		Выполнено, убирается	мешки д/мусора с завязками 35 л. 20 шт. - 2 шт.	130.00

01.05-31.05.19 г.	1-5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		фертика противоголол. ICECARE GREEN 5 кг - 7 шт	2086.00
01.05-31.05.19 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешок д/мусора ткан. пропилен 950 x550 мм - 3 шт.	19.80
дом 41 1 подъезд около ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		мешок д/мусора ткан. пропилен 950 x550 мм - 11 шт.	45.90
					черенок деревянный 120 см. - 2 шт.	106.00
					упаковочная лента АХТОН 48 мм x 66 м, 45 мкм - 1 шт.	42.00
					CR перчатка с ПВХ подвесми - 7 пар.	154.00
01.05-31.05.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		ведро МОП с отжимом прямоугольное 13 л - 1 шт.	398.00
					тряпка для пола белая х/б 60 x 70 см- 1 шт.	20.00
					насадка для швабры МОП Премиум II Люкс х/б 21 - 8 шт.	1519.92
					профессиональная химия Неоклин, 5 л. - 1 шт., д/удаления жирных и белковых загрязнений - 5 л.	516.99
					средство для чистки нержавеющей стали - 1 шт.	94.00
					салфетка микрофибра 4 шт. 35 x 35 - 2 шт.	214.00
					средство для стёкол ЧИСТО СТЕКЛА - 1 шт. 5 л. - 5 л.	204.00



					средство для мытья пола ЧИСТО ПОЛ 5 л - 1 шт.- 10 л	595.99
					соль - 2 кг	23.20
01.05-31.05.19 г.	1- 5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		набор для уборки помещений ленивка зелёная - 1 шт.	178.00
					щётка - шробер ТВИГИ CENTI - 2 шт.	216.00
					мешки для мусора с завязками 60 л, 20 шт. -5 шт.	325.00
					веник трёхпрошивной Люкс - 3 шт.	357.01
					чистящее средство "ANTIGRAFFITI" - 600 мл - 1	225.00
01.05-31.05.19 г.	1- 5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		перчатки латесные многоцелевые Vileda, зелёный, L - 1 пар.	129.00
					ведро пластмассовое б/крышки - 2 шт.	193.68
					полотно техническое для протирки Неткол (100 % х/б, 120 г/кв.м. 75 см х 50 м - 2 шт.) - 20 м/п	775.20
					швабра деревянная 120 см - 1 шт.	114.98
					перчатки латесные многоцелевые Vileda, зелёный, M - 4 пар.	516.00
<b>Итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>15542.52</b>
<b>Итого по дому:</b>				<b>1250.00</b>		<b>60107.07</b>
<b>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 сантехника:</b>						

02.05.19 г.	№ 826	Течь с потолка в туалете	Подтекала гофра			
08.05.19 г.	№ 853	Подтекает соединения счётчика ХВС	Лонула переходная муфта "американка" на счётчике ХВС. Заменял и опломбировал счётчик ХВС	450.00		
10.05.19 г.	№ 859	Подтекает соединения счётчика ГВС	Замена нипеля сантехнического	250.00		
14.05.19 г.	№ 873	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС (первично)	Первичная опломбировка счётчиков ГВС и ХВС			
14.05.19 г.	№ 878	Заменить шаровый кран-спускник	При обходе подвала обнаружена неисправность спускного (шарового крана). Заменял.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	223.96
14.05.19 г.	№ 877	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС (первично)	Опломбировали			
16.05.19 г.	№ 887	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС (первично)	Опломбировали			
17.05.19 г.	№ 893	Замена смесителя на раковине, замена вводного шарового вентиля ГВС	Замена смесителя и вводного крана			
20.05.19 г.	№ 918	Течет вода в шахте стояков сверху	Протечка с76 кв. Закрыли стояк			
21.05.19 г.	№ 922	Течет вода по пожарной лестнице	Перекрыл кран		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 1 шт.	223.96
22.05.19 г.	№ 929	Течёт соединение счётчика ХВС	Заменял муфту переходную "американка" на счётчике ХВС			
22.05.19 г.	№ 932	Капает по стояку ХВС с вышерасположенной квартиры	Протечка в 222 квартире. Протекает муфта переходная "американка" на полотенцесушителе, перекрыл краны.			
27.05.19 г.	№ 960	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировали			
28.05.19 г.	№ 969	Не работает счетчик ГВС. Опломбировать после замены	Опломбировал			
28.05.19 г.	№ 971	Течет шаровой кран	Подтянул контргайку сантехническую			
28.05.19 г.	№ 974	Течет вода по стояку сверху	В кв.59 протечка полотенцесушителя, перекрыл стояк.			
30.05.19 г.	№ 998	Течёт соединение счётчика ГВС	Заменял муфту переходную "американка".			
30.05.19 г.	ППР	Замена крана спустника на тех. этаже	Заменял - 2 шт.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 2 шт.	447.93

30.05.19 г	№ 990	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбирован	200.00		
30.05.19 г	№ 995	Постоянно течёт вода в сливном бочке	Протяжка подводки для воды.			
<b>итого:</b>				<b>900.00</b>		<b>895.85</b>

**р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 электрика:**

01.05.19 г.	ППР	Замена лампочек в подвале	Выполнено		лампа LED LEXMAN A60 E27 9W 806 LM холодный - 32 шт.	1120.00
17.05.19 г.	ППР	Замена электропатронов на светильниках в подвале	Заменены		патрон керамический E 27 - 7 шт.	55.98
25.05.19 г.	ППР	Замена ламп и ремонт светильников на лестничной площадке	Выполнено		стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240 V, алюминиевый - 10 шт.	130.00
					лампа LED T8 10 W 230 В 6500 К G 13,600 мм - 5 шт.	735.00
30.05.19 г.	№ 997	Нет света в квартире	Выбило УЗО, включил.		изолента 0,15x19 мм/син. 15 м - 1 шт.	35.00
					клейма WAGO 2-х пров 5 шт. 400 V 32 A - 2 шт.	37.20
31.05.19 г.	№ 1009	Регулировка таймера уличного освещения.	Выполнено		датчик света АBB T1 - 1 шт.	3700.00
<b>итого:</b>				<b>0.00</b>		<b>5813.18</b>

**р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 инженерные конструкции:**

18.04.19 г.	№ 712	Изготовить щиты и таблички для газонов и разместить информацию	Выполнено		табличка - 26 шт.	2782.00
					подступенок - 3 шт.	1071.00
18.04.19 г.	№ 717	Ремонт колёс для мусорных контейнеров	Отремонтировао колесо мусорного контейнера.		колесо - 4 шт.	2000.00
					колесо хозяйственное - 4 шт.	1273.25
03.05.19 г.	№ 835	Не работает домофон.	Ремонт линии домофона			

09.05.19 г.	№ 855	Подключить домофон.	Подключил домофон		трубка абонентская переговорная "ЦИФРАЛ КМ-2НО 1М" ЦФРЛ 468624.026-01 - 20 шт.	7740.00
10.05.19 г.	ППР	Покраска ливаторов	Выполнено		эмаль ПФ --115 выбор мастера DIY синий 5 кг-(2 шт.) 2 кг.	227.20
10.05.19 г.	№ 860	Тяжело открывается входная дверь.	Чистка электромагнитного замка и пластины.		контроллер электромагнитного замка ТС - 01 ЦФРЛ 468313.009 - 1 шт.	588.00
					кнопка открытия двери с подсветкой "Цифрал КОДсП-4" ЦФРЛ 468313.011 - 1 шт.	416.00
12.05.19 г.	ППР	Покраска детских площадок	Выполнено		эмаль ПФ -115 простокраска жёлтая 1 шт.	197.00
12.05.19 г.	ППР	Покраска стен	Выполнено		краситель АВТОНFARBE № 110 ОХРА 0,75 л. - 1 шт.	252.00
13.05.19 г.	ППР	Покраска лавочек	Выполнено		эмаль ПФ -115 эконом коричневая (20 кг.- 1 шт.)- 5 кг	332.98
15.05.19 г.	№ 884	Изготовить два ключа	Изготовил.		ключь бесконтактный ЦИФРАЛ КП -1 ( RF -1) - 40 шт.	1200.00
17.05.19 г.	№ 901	Проверить цепь коммуникации электромагнитных замков дверей пожарных выходов	Выполнено		контроллер электромагнитного замка ТС - 01 ЦФРЛ 468313.009 - 1 шт.	588.00
					кнопка открытия двери с подсветкой "Цифрал КОДсП-2" ЦФРЛ 468312.003 - 1 шт.	308.00
					комплект крепёжный 1 ЦФРЛ 1.03645.045 - 1 шт.	285.00

					кнопка открытия двери с подсветкой " Цифрал КОДсП- 4" ЦФРЛ 468313.011 - 1 шт.	416.00
17.05.19 г.	№ 892	Изготовить 2 магнитных ключа	Изготовил.	200.00		
18.05.19 г.	№ 902	Изготовить один магнитный ключ	Изготовил.	200.00		
18.05.19 г.	№ 903	Сломан доводчик на двери подъезда	Ремонт доводчика на входной двери		винт мебельный плоск. латунир. М 6 x 100 мм 4 винта - 1 шт.	64.00
19.05.19 г.	№ 907	Нет болта на доводчике, не закрывается дверь.	Устранено.		болт мев. DIN 603 оц. 8 x 80 с гайка 2 шт. - 2 шт.	84.00
18.05.19 г.	№ 906	Сломан доводчик на двери подъезда	Устранено.		винт мебельный плоск. латунир. М 6 x 100 мм 4 винта - 1 шт.	51.99
					доводчик морозостойкий LY 5 120 кг - 1 шт.	2261.95
31.05.19 г.	№ 1007	Установить замок на почтовый ящик.	Установил			
31.05.19 г.	№ 1014	Установить информационную доску в пассажирском лифте.				
<b>итого:</b>				<b>400.00</b>		<b>22138.37</b>

**рп. Некрасовский, мкр. Строителя, д. 43 санитарное содержание:**

01.05.19 г.	ППР	При выполнении наряд - задания в квартирах собственников соблюдения санитарных норм и правил	Выполнено		бахилы - 4 шт.	140.00
05.05.19 г.	ППР	Побелка деревьев	Выполнено		кисть фасадная, сме ш. щетина, 100 мм - 1 шт.	139.99
05.05.19 г.	ППР	Покраска дорожных бардюров	Выполнено		кисть плоская Стандарт 75 мм - 1 шт.	75.00
					ПО эмаль ПФ - 115 эконом зелёная 9 кг - 1 шт.	665.99

01.05-31.05.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день	средство для снятия краски V33, 1 л. - 1 шт.	783.97
				щётка - шробер ТВИГИ CENTI - 2 шт.	215.97
				вафельное полотно рулон 10 м - 2 шт.	595.97
				чистящее средство универсальная формула ПРОГРЕССА 5л - 1 шт. - 8 л.	446.4
01.05-31.05.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено	лопата снеговая пластик 500 x 375 мм, с алюм. планкой с дер. чер. (ледо) - 1 шт.	134.00
				набор перчаток х/б ПВХ 6 пар в упак. - 3 шт.	174.00
				мешки д/мусора 30мкм 120 л чёрный шт./рул. - 4 шт.	276.00
01.05-31.05.19 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день	пакет большой - 4 шт.	14.80
				пакет маленький - 2 шт.	4.00
				пакет маленький - 3 шт.	6.00
				мешки д/мусора с завязками 35 л. 20 шт. - 3 шт.	195.00
01.05-31.05.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день	фертика противоголол. ICECARE GREEN 5 кг - 7 шт	2086.00
дом 43 1 подъезд около мусорного		Уборка мусорных контейнеров и ремонт	Выполнено	мешок для мусора тканый пропиленовый 950 x 550 мм - 1 шт.	6.30
				черенок деревянный 120 см - 2 шт.	105.99

Окраска мусорного контейнера		контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено	мешок для мусора тканый пропиленовый 950 x 550 мм - 2 шт.	15.99
01.05-31.05.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено	CR перчатка с ПВХ подвесми - 7 пар.	154.00
				ведро пластмассовое б/крышки - 1 шт.	96.84
				средство для мытья пола ЧИСТО ПОЛ 5 л - 1 шт.- 8 л	476.79
				профессиональная химия Неоклин, 5 л.- 1 шт., д/удаления жирных и белковых загрязнений - 4 л.	413.60
				салфетка микрофибра 4 шт. 35 x 35 - 2 шт.	214.00
				средство для стёкол ЧИСТО СТЕКЛА - 1 шт. 5 л. - 4 л.	163.20
				ведро МОП с отжимом прямоугольное 13 л - 1 шт.	398.00
				соль - 2 кг	23.20
01.05-31.05.19 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено	веник трёхпрошивной Люкс - 2 шт.	238.01
				чистящее средство "ANTIGRAFFITI" - 600 мл - 1	225.00
				перчатки латесные многоцелевые Vileda, зелёный, L - 1 пар.	129.00
				насадка для швабры МОП Премиум II Люкс х/б 21 - 4 шт.	760.01

01.05- 31.05.19 г.	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено	СЯ перчатка с ПВХ подвесками - 10 шт.	220.00
				мешок для мусора тканый пропилен 950 x 550 мм - 1 шт.	8.00
				перчатки латесные многоцелевые Vileda, зелёный, М -2 пар.	258.00
				<b>итого:</b>	<b>0.00</b>
<b>Итого по дому:</b>			<b>1300.00</b>	<b>38706.42</b>	
<b>Всего по акту:</b>				<b>514623.09</b>	

ВРиО директора МУП Некрасовская Управляющая Компания



В.С. Янов

Инженер по эксплуатации и ремонту

Начальник АДС

Н.Н. Константинов

В. С. Мусина