

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь 2019 года

МУП "Некрасовская управляющая компания"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 сантехника:</u>						
03.09.19 г.	№ 1682	Замена входных кранов ГВС и ХВС и полотенцесушителя.	Заменял.	3000.00		
03.09.19г	№ 1684	Устранение засора по системе канализации	Устранил.	300.00		
03.09.19 г.	№ 1687	Отключение стояков центрального отопления 3 точки	Выполнено	3000.00		
03.09.19г.	№1697	Опломбировка счетчиков ГВС и ХВС после смены приборов учёта. (приборы меняют сами)	Выполнено		пломба свинцовая (упаковка 3 кг) - 1 шт.	1495.00
04.09.19г	№1697	Подтекает полотенцесушитель.	Замена прокладок 2 шт. Замена гибкой подводки	900.00		
05.09.19 г.	№ 1712	Течёт вода в подвал				
05.09.19 г.	№1713	Течёт вода в подвал				
05.09.19 г.	№ 1714	Течёт вода из под водяного распределителя "гребёнка"				
08.09.19 г.	№ 1730	Опломбировать счётчики ХВС и ГВС.	Опломбированы	400.00		
10.09.19г	№ 1748	Профилактические и ремонтные работы по системе канализации.	Выполнено			
10.09.19г	№ 1752	Профилактические работы по системе ХВС. Замена кранов ХВС.	Выполнено		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/В - 5 шт.	1259.99
					бочонок стальной оцинк. 1/2 HP L 60 мм -5 шт.	90.00
11.09.19 г.	№ 1765	Капает вода по стояку				
11.09.19 г	№ 1766	Замена спускных кранов на тех этаже	Выполнено		кран шаровой EQUATION 1/2 Н/Н - 5 шт.	1155.00
					воздухоотводчик автоматический 1/2 Ростерм - 5 шт.	1100.00

12.09.19г	№1769	Течет по стояку.	Протечка из кв. выше, подтянул американку на полотенцесушителе.			
12.09.19г	№1768	Подтекает полотенцесушитель.	Подтянул контрогайки переходной муфты "американки".			
13.09.19г.	№ 1777	Отключить 2 стояка отопления	Выполнено			
14.09.19 г.	№ 1783	Опломбировать счётчик ХВС .				
14.09.19г.	№1798	Опломбировать узел ХВС.	Опломбирован.			
15.09.19.	№1803	Замена смесителя для ванны	Заменял.	1000.00		
16.09.19г	№1819	Подтекает по канализационной трубе.	Возможно протечка из полотенцесушителя.			
16.09.19г	№1822	Опломбировать узлы ХВС, ГВС.	Опломбированы			
17.09.19г.	№1830	Подтекает по канализационной трубе	Требуется замена прокладок сантехнических, (прокладки для тройника канализации).	400.00		
18.09.19 г	№ 1850	Опломбировка водосчетчиков ХВС и ГВС.				
18.09.19г.	№ 1859	Течь в шахте.	Подтянул контрогайки на переходной муфте "американки" счетчика ХВС.			
19.09.19 г.	№ 1862	Консультация по системе центрального отопления (батареи), водоснабжения.	Выполнено			
20.09.19г	№1867	Подтекает кран.	Необходимо приобрести новый кран.			
20.09.19г	№1870	Холодный полотенцесушитель	Прогнал в подвале воздух.			
20.09.19г	№1875	Замена спускного клапана отопления.	Заменял.			

20.09.19г	№1876	Замена шарового крана на бачке отопления.	Заменял.			
20.09.19г	№1877	Замена манометров на элеваторе отопления.	Заменял.		манометр МТ - 100 - 5 шт.	3000.00
21.09.19 г.	№ 1883	Установка трёхходовых кранов манометров на элеватор отопления	Выполнено		кран 3-х ходов 1/2 RM-MM для манометра 16 шт.	6400.00
21.09.19 г.	№ 1884	Замена спускных клапанов	Выполнено			
21.09.19г.	№1886	Не греет полотенцесушитель	Прогнал в подвале воздух.			
21.09.19г.	№1887	Лопнул кран на полотенцесушителе	Замена 2 кранов	2200.00		
22.09.19г.	№1893	Заменить батареи отопления.	Монтаж подводки, замена батарей.			
22.09.19г.	№ 1897	Холодные батареи центрального отопления	Спустил воздух с батарей в квартире.			
22.09.19г.	№ 1898	Слив воды с натяжного потолка	Выполнено.			
24.09.19г	№1910	Не греет стояк на площадке возле лифтов.	Стравил воздух.			
24.09.19г	№1912	Течет с потолка в туалете.	Вылезла гофра из тройника, вставил.			
24.09.19г	№1915	Чуть теплая вода из ГВС.	Такую воду подает ООО "СКС"			
24.09.19г	№1918	Замена двух кранов, двух фильтров грубой очистки.	Замена двух кранов полотенцесушителя и двух фильтров грубой очистки	2200.00		
24.09.19г	№1924	Холодные батареи центрального отопления	Стравил воздух.			
25.09.19г.	№1930	Льётся вода из трубы ХВС	Заменял нипель, американку на счётчик, фильтр грубой очистки			

25.09.19г.	№1937	Включить полотенцесушитель	Открыл краны. Греет			
26.09.19г.	№1941	Опломбировка водосчетчика ХВС	Выполнено			
26.09.19г.	№1947	В шахте подтекает вода.	Конденсат, протечки нет.			
26.09.19г.	№1949	Опломбировка водосчетчика ХВС и ГВС	Выполнено			
27.09.19г.	№1951	Капает вода с потолка	Предположительно течёт из вк.№ 4. В квартиру не пустили.			
27.09.19г.	№1956	Слабый напор ГВС.	Требуется замена фильтра грубой очистке			
30.09.19г.	№1984	Холодные батареи центрального отопления	Стравил воздух.			
итоги:				13400.00		14499.99

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 электрика:

28.08.19 г.	№ 1632	Проверить работу проблесковых маяков на крыше	Выполнено		лампа LEDF UNIEL 5W RED шар. E14 - 4 шт.	639.98
					переходник патрон E 27 В патрон E 14 - 4 шт.	188.00
03.09.19 г.	№ 1679	Не горит лампа в лифтовом холле	Заменял.		стартер TDM S2, 4-22W, 110-240V, медь - 2 шт.	30.00
					лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 3 шт.	125.18
03.09.19г	№1680	Не горит лампа в квартирном холле	Выполнено		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 2 шт.	83.45
03.09.19г	№ 1683	Замена счётчика электроэнергии	Выполнено	1000.00		
03.09.19г	№1689	Нет света в квартирном холле.	Заменял.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 3 шт.	125.18
					стартер TDM S2, 4-22W, 110-240V, медь - 2 шт.	30.00

04.09.19г	№1691	Нет света в лифтовом холле.	Заменял.		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	294.00
05.09.19 г.	№ 1700	Мигает лампочка в лифтовом холле.	Заменял.		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	294.00
05.09.19 г.	№ 1702	Мигает лампочка в квартирном холле.	Замена лампы.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 3 шт.	125.18
08.09.19г	№1731	Нет света в квартире.	Выполнено			
11.09.19 г	№ 1758	Нет света в квартире.	Отключен вводной автомат перед счётчиком. Включил.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 2 шт.	83.45
11.09.19г.	№1761	Не горит лампа в лифтовом холле	Замена лампы.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 3 шт.	125.18
13.09.19 г.	№ 1781	Не горит свет на первом этаже у входной двери	Выполнено		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	294.00
14.09.19г.	№1794	В квартирном холле заменить два светильника	Замена лап		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
14.09.19г.	№1795	В лифтовом холле мигает лампа	Выполнено		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 2 шт.	83.45
15.09.19г	№ 1802	Мигает лампа в лифтовом холле	Замел ламп		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
15.09.19г	№ 1808	Не горит светильник на крыльце возле двери подъезда	Заменял лампу		лампа LED BELLIGHT A 60 E 27 10W 840 LM холодный - 1 шт.	57.00
16.09.19г	№1818	Мерцает лампа в лифтовом холле.	Заменял лампу		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
16.09.19г	№1820	Снять ограничение на подачу эл.энергии.	Снял ограничение.			

16.09.19г	№1823	Не горит лампа на этаже.	Демонтаж, ремонт светильника.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 3 шт.	125.18
17.09.19г	№1825	В лифтовом холле негорит лампа.	Заменял лампу		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
17.09.19 г.	№ 1831	Не горит освещение перед подъездом	Выполнено, ремонт светильника			
17.09.19 г.	№ 1832	Не горит освещение перед подъездом	Заменял лампу		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
18.09.19 г	№ 1852	Заменить светильник в квартирном холле	Выполнено.		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
19.09.19г	№ 1863	Не горит лампа в квартирном холле	Заменял лампу		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
19.09.19г.	№1864	Не горит лампа в квартирном холле	Замена лампы.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 2 шт.	83.45
					лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
20.09.19г	№1872	Не горит светильник в приквартирном коридоре.	Заменял лампу		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
25.09.19г.	№1928	Не горит лампа в квартирном холле	Заменял лампу		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
25.09.19г.	№ 1936	Не горит лампа в квартирном холле	Выполнен ремонт светильника		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 1 шт.	146.99
29.09.19г	№1965	Моргает лампа на этаже	Демонтаж, ремонт светильника.		лампа LED T8 10W 230В 6500 KG 13,600мм - 2 шт.	293.99
Итого:				1000.00		6167.56

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 инженерные конструкции:

05.09.19 г.	№ 1707	Сделать электромагнитный ключ от домофона - 1 шт.	Выполнено	200.00		
09.09.19 г	№ 1738	Отремонтировать парапеты на кровли с торца дома 7 подъезда	Ремонт парапетов в под.1,5,7			
15.09.19г	№ 1804	Изготовить один магнитный ключ	Изготовил.	200.00		
16.09.19г	№1813	Ремонт электромагнитного замка на входной двери.	Ремонт и регулировка замка.		смазка графитная 100 г. - 1 шт.	67.99
16.09.19г	№1816	Ремонт двери выхода на балкон.	Ремонт проведен.		ручка- скоба металл. РС-80-2 (белая) - 2 шт.	68.00
17.09.19г	№ 1836	Замена замка двери	Заменял		смазка Литол - 24 100 мл -1 шт.	68.00
20.09.19г	№1865	Разбита плитка возле лифта.	Замена плитки.			
20.09.19г	№1874	Не работает домофон.	Неполадки устранены			
21.09.19г	№1880	Установить и подключить трубку домофона	Выполнено	1300.00		
21.09.19г	№1881	Установить декоративное ограждение	Выполнено		труба профильная 20 x 20 x 1,5 3м - 25 шт.	4274.94
24.09.19г	№1913	Не работает домофон.	Неполадки устранены			
25.09.19г	№1925	Нет пружины на дверях	Установил пружину			
26.09.19г	№1938	Оторвана информационная доска в лифте	Установил доску			
26.09.19г.	№1940	Подключить домофон. Установка собственника.	Установил домофон.			
26.09.19г.	№1946	Не работает домофон.	Неполадки устранены			
26.09.19г.	№1950	Изготовить один магнитный ключ	Выполнено	200.00		

30.09.19г.	ППР	Утепление труб	Выполнено		скотч армированный сантехнический 48 мм х 50 м -5 шт.	1000.00
30.09.19г.	№1973	Не работает домофон.	Неполадки устранены			
30.09.19г.	№1967	Горит лампа на пожарной сигнализации	Прижата кнопка пожарного вызова. Отключил. Выполнено			
итого:				1900.00		5478.93
р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.40 санитарное содержание:						
15.09.19 г.	ППР	Монопо мух на лестничной площадке.	Санобработка		аэрозоль от насекомых - 8 шт.	655.9
01.09-30.09.19 г.	1-7 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день			
01.09-30.09.19 г.	1-7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		мешки для мусора 60 мкм 220 л чёрный 10 шт./рул - 5 шт.	1160.00
01.09-30.09.19 г.	1-7 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.09-30.09.19 г.	1-7 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
дом 40 1 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.09-30.09.19 г.	1-7 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		насадка МОП хлопок зебра - 2 шт.	216.00
01.09-30.09.19 г.	1-7 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		отбеливатель - 7 шт.	125.93
01.09-30.09.19 г.	1-7 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		перчатки латексные размер М - 2 пар.	68.00
итого:				0.00		2225.83
Итого по дому:				16300.00		28372.31
р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 сантехника:						
02.09.19 г.	№ 1662	Профилактические работы по системе канализации в подвале	Выполнено			
02.09.19 г.	№ 1671	Замена вводных кранов. Замена муфты - 2шт. Опломбировка ГВС и ХВС.	Выполнено			

03.09.19 г.	№ 1685	Опломбировка счётчика ХВС в связи с нарушением пломбы	Опломбировал.			
03.09.19 г.	№ 1686	В квартире нет горячей воды	Система завоздушена, стравил воздух.			
03.09.19г	№ 1688	Контрольная проверка счётчиков ХВС и ГВС	Контрольные показания сняты.			
04.09.19г	№ 1695	Отключение трех стояков отопления.	Выполнено			
04.09.19г	№ 1698	Опломбировка счётчиков ХВС, ГВС.	Опломбировал.			
04.09.19г	№ 1695	Отключение трех стояков отопления.	Выполнено			
04.09.19г	№ 1696	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.				
04.09.19г	№ 1698	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.	Опломбировал.			
04.09.19г	№1699	Замена спускных кранов на тех.этаже	Заменял три крана.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 3 шт.	810.00
05.09.19г	№ 1704	Заменить вводные шаровые краны ХВС и ГВС				
05.09.19г	№ 1705	Течёт вода со смесителя на кухне	Заменял смеситель на кухне.			
05.09.19г	№ 1711	Замена спускных кранов на тех.этаже по системе ХВС	Заменял два крана.		кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 2 шт.	539.98
06.09.19г.	№1716	Подтекает вода где полотенцесушитель.	Подткнул переходную муфту "американку" на полотенцесушителе.			
06.09.19г.	№1718	Сломан бачок унитаза. Провалилась кнопка.	Житель отменил заявку			
06.09.19г.	№1722	Замена спускных кранов по ГВС (тех.этаж).	Повторная заявка №1699			
06.09.19г.	№1723	Замена спускных кранов по ГВС (тех.этаж).	Повторная заявка №1699			
06.09.19г.	№1724	Замена спускных кранов по ГВС (тех.этаж).	Повторная заявка №1699			

09.09.19г.	№ 1732	Течёт муфта переходная "американка" на полотенцесушителе	Подткнул переходную муфту "американку" на полотенцесушителе.			
09.09.19г.	№ 1733	Замена редуктора давления по системе ГВС	Заменял.	600.00		
09.09.19г.	№ 1734	Опломбировка счётчика ГВС в связи с нарушением пломбы	Опломбировал.	200.00		
09.09.19г.	№ 1739	Замена эксцентриков на смесителе для ванны				
09.09.19г.	№ 1742	Профилактические и ремонтные работы по системе канализации в подвале 1 и 2 подъезда	Выставил под уровень лежак канализационных труб трассы 1 и 2 подъезда подвала. Закрепил хомуты и шпильки.			
11.09.19г.	№ 1762	Опломбировка счётчиков ХВС, ГВС в связи с нарушением пломб	Опломбировал.			
12.09.19г	№1767	Установить новые счетчики ХВС, ГВС.				
13.09.19г	№ 1782	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировал.			
14.09.19г.	№ 1799	Течёт после крана шарового по резьбе.	Отключение стояка, кран ХВС менял сам жилец			
14.09.19г.	№ 1800	Замена фильтра грубой очистки	Заменял	500.00		
14.09.19г.	№ 1801	Заливают квартиру 117 из вышерасположенной квартиры.	Лопнул фильтр питьевой воды в квартире №121			
16.09.19г	№1810	Опломбировать узел ХВС.	Опломбировал.			
16.09.19г	№1811	Опломбировать узел ХВС.	Опломбировал.			
16.09.19г	№1812	Подтекает полотенцесушитель.	Заменял кран на полотенцесушителе			
16.09.19г	№1814	Опломбировать узел ХВС.	Опломбировал.			
16.09.19г	№1815	Подключить стиральную машинку.	Житель перенес заявку на неопределенное время.			
18.09.19г.	№1848	Профилактика и замена спускных клапанов	Выполнено			

18.09.19г.	№1854	Профилактика всех трёхходовых кранов на элеваторе	Выполнено			
18.09.19г.	№1855	Опломбировать счетчики ХВС,ГВС.	Выполнено			
21.09.19г.	№1888	С потолка капает вода во время дождя	Выполнил			
22.09.19г.	№1892	Холодные батареи центрального отопления	Спустил воздух в батареях.			
22.09.19г.	№1894	Замена шарового крана на стояке полотенцесушителя	Выполнил			
23.09.19г.	№1904	Опломбировка счётчика ХВС после замены счётчика (счётчик заменил собственник)	Опломбирован	200.00		
23.09.19г.	№1906	Холодные батареи в квартире	Стравил воздух с двух батарей			
23.09.19г.	№1908	Засор по системе канализации на кухне	Прочистил сифон и гофру	300.00		
24.09.19г	№1909	Холодная батарея.	Стравил воздух.			
26.09.19г.	№1943	Подтекает вода из батареи отопления	Подтянул муфту переходную "американку".			
26.09.19г.	№1945	Подключить стиральную машинку.	Выполнено			
27.09.19г.	№1955	С потолка капает вода	Не держал спускной клапан системы ГВС на тех этаже, перебрал			
27.09.19г.	№1958	Холодные батареи в квартире	Жильцы уехали,обещали позвонить.			
30.09.19г.	№1970	Капает вода в ванной их смесителя	Нужно менять смеситель на раковине			
30.09.19г	№1974	Замена вводного крана ГВС.	Выполнено			
30.09.19г	ППР	Очистка по системе ГВС и ХВС.	Выполнено		соль таблетированная -2 шт.	1101.82

30.09.19г	№1978	Замена кранов на полотенцесушителе	Замена двух кранов на полотенцесушителе			
итого:				1800.00		2451.80
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 электрика:</u>						
28.08.19 г.	№ 1633	Проверить работу проблесковых маяков на крыше	Выполнено		лампа LEDF UNIEL 5W RED шар. E14 - 2 шт.	320.00
					переходник патрон E 27 В патрон E 14 - 4 шт.	93.99
04.09.19г	№1692	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холле.	Заменил лампы		стартер TDM S2, 4-22W, 110-240V, медь - 4 шт.	60.00
					лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 4 шт.	166.90
18.09.19г	№1856	Не горят лампы в лифтовом и квартирном холле.	Заменил ламп.		стартер TDM S2, 4-22W, 110-240V, медь - 9 шт.	134.99
					лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 6 шт.	250.37
20.09.19г.	№1871	Очистка от мух и отмыть все плафоны	Чистка плафонов с 1 по 17 этаж налестничной площадке пожарного выхода.			
21.09.19г.	№1548	Почистить вымыть плафоны	Почистил плафоны с 1 по 17 этажа. И на пожарной лестнице.			
30.09.19г	№ 1964	Нет света на этаже	Замена лампы и патроны. Демонтаж нерабочих светильников- 3 шт.		стартер TDM S2, 4-22W, 110-240V, медь - 7 шт.	104.99
					лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 4 шт.	166.91
итого:				о		1298.15
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 инженерные конструкции:</u>						
02.09.19 г.	№1665	Заменить плитку на входе в подъезд	Выполнено			
02.09.19 г.	№ 1673	Плохо закрывается входная железная дверь.	Выполнено			
05.08.19 г.	№ 1701	Отремонтировать решётку при входе в 1 подъезд	Сварочные рабты. Отремонтировано.			

07.09.19 г.	№ 1729	Сломан магнитный замок на двери подъезда				
09.09.19 г.	№ 1737	Установить домофон с трубкой		1300.00		
09.09.19 г.	№ 1740	Подключить видеодомофон	Выполнено			
10.09.19 г.	№1749	Установить домофон. (трубка собственника).	Подключил домофон.			
10.09.19 г.	№ 1751	В пассажирском лифте оторванна информационная доска	Установил			
11.09.19 г.	№1757	Изготовит один магнитный ключ для уборщицы	Изготовил.			
20.09.19 г.	№1868	Заделать все щели на дверях.	Заделаны щели на дверях утеплителем			
20.09.19 г.	№1869	Покрасить все двери выхода на балкон с лестницы.				
20.09.19 г.	№1873	Закрепить козырек на балконе.				
21.09.19 г.	№1888	Капает вода с потолка во время дождя				
24.09.19 г.	№1917	Нет пружин на дверях.	Установил пружины			
24.09.19 г.	№1919	Не закрываются плотно двери.	Затянул пружины, смазал петли			
25.09.19 г.	№1934	Сломан доводчик двери тамбора	Замена втулки и сборка доводчика			
25.09.19 г.	№1935	Нет уплотнительной резины на двери аварийного выхода	Закрепил уплотнитель			
28.09.19 г.	№1962	Не закрываются плотно двери.	Выполнено			
30.09.19 г.	№ 1968	Установить резиновую накладку на деревянную дверь в лифтовом холле	Выполнено			
30.09.19 г.	№1971	Заблокированы входные железные двери	Заклинил электромагнитный замок на пожарном входе. Неполадки устранены.			
30.09.19 г.	№1981	Установка пружины на деревянной двери	Выполнено			
30.09.19 г.	№1982	Скривление деревянного полотна	Выполнено			

30.09.19 г.	ППР	Покраска стен на лестничной площадке пожарного выхода	Выполнено		колер PARADE № 246 зелёное яблоко 750 мл. - 2 шт.	419.98
					ЛЦ краска для фасадов 2,5 кг - 24 шт.	1367.98
					ЛЦ краска для фасадов 10 кг - 18 шт.	2693.72
					Профилюкс PROFICOLOR универсальный салатный 100 гр. - 15 шт.	464.98
					PROFICOLOR универсальный № 12 салатный 450 мл - 5 шт.	754.99
30.09.19 г.	ППР	Покраска батарей центрального отопления	Выполнено		кисть для радиатора 38 мм - 1 шт.	55.00
					кисть для радиатора 63 мм - 1 шт.	82.00
итого:				1300.00		5838.65

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.41 санитарное содержание:

10.09.19 г.	№ 1756	Уборка на этаже в квартирном холле.	Выполнено.			
15.09.19 г.	ППР	Монопо мух на лестничной площадке пожарного выхода	Санобработка		аэрозоль от насекомых - 4 шт.	327.95
01.09-30.09.19 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день		спрей для душевых кабин и акриловых ванн - 1 шт.	95.83
01.09-30.09.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		мешки для мусора с завязками 60 л, 20 шт - 3 шт.	195.00
01.09-30.09.19 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		черенок деревянный 120 см - 1 шт.	48.00
01.09-30.09.19 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		упаковочная лента АХТОН 48 мм 66м, 45мкм - 1 шт.	38.00
дом 40 7 подъезд дом 41 4 подъезд		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.09-30.09.19 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		тряпка для пола х/б 60 70 см - 2 шт.	42.00

01.09-30.09.19 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		отбеливатель - 4 шт.	71.96
01.09-30.09.19 г.	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		перчатки латексные размер М - 1 пар.	34.00
Итого:				0.00		852.74
Итого по дому:				3100.00		10441.34
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 сантехника:</u>						
02.09.19г	№1674	Установить смеситель на раковину.	Установил.			
02.09.19г	№1649	Опломбировать счетчики ХВС,ГВС,	Опломбировал.			
10.09.19 г.	№1754	Нет воды ХВС.	Выполнено			
11.09.19 г.	№ 1759	Замена счётчиков ГВС и ХВС и опломбировка	Выполнено			
12.09.19г	№1771	Замена вводного крана ХВС.	Выполнено			
12.09.19г	№1772	Течет по стояку.	Причина не выявлена, течь прекратилась.			
12.09.19г	№1773	Течет по стояку.	Течь прекратилась, источник не определен.			
13.09.19г	№ 1779	Опломбировать счетчик	Опломбировал счётчик ГВС			
12.09.19г	№ 1783	Опломбировать счетчик ХВС	Опломбировка "С"			
13.09.19 г.	№1785	Прочистка балансира на стояке отопления	Выполнено			
15.09.19 г.	№1805	Капает по стояку ХВС	Причина не установлена. Капаеи сверху но не из вышерасположенной квартиры.			
15.09.19г	№ 1806	Течёт вода в кв №8 с вышерасположенной квартиры в ванной	Протекание из квартиры №15 в связи аварийным отключением горячей воды из под переходной муфты "американки" полотенцесушителя			
15.09.19г	№ 1807	В шахте стояка капает	Капало из под контрогаек полотенцесушителя			

17.09.19г	№1835	Замена спусковых клапанов	Выполнено			
18.09.19г	№ 1853	Опломбировка ХВС	Выполнено			
22.09.19г.	№ 1891	Течь воды в шахте	Выполнено			
23.09.19г.	№ 1901	Холодная батарея на кухне	Выполнено			
23.09.19 г.	№ 1903	Отключение стояка центрального отопления	Отключил	1000.00		
23.09.19 г.	№ 1907	Холодная батарея в квартире	Выполнено			
24.09.19г	№1920	Холодная батарея на кухне.				
24.09.19г	№1920	Холодная батарея на кухне.	Стравил воздух.			
25.09.19г	№ 1926	Холодная батарея на кухне.	Общий перепад давления .			
25.09.19 г	№ 1927	Холодная батарея в квартире	Общий перепад давления .			
25.09.19 г	№1929	Холодная батарея в квартире	Стравил воздух.			
26.09.19г	№ 1939	Опломбировка ХВС и ГВС	Выполнено			
26.09.19г.	№1942	Холодные батареи отопления	Неправильное подключение батареи центрального отопления на полипропиленые трубы			
26.09.19 г	№ 1948	Холодные батареи отопления	Перепад давления .			
27.09.19 г	№ 1957	Холодный стояк центрального отопления	Регулировка подачи и травка воздуха из двух стояков			
27.09.19г	№1953	Холодные батареи отопления	Нет перепада между подачей и обратной.			
28.09.19г	№1960	Течет между краном и счетчиком.	Замена муфты переходной "американки" и фильтра грубой очистки.			

28.09.19г	№1959	Слабый напор ХВС,ГВС.	Регулировка регулятора давления, промывка и прочистка фильтра тонкой очистки, очистка расщепителя на смесителе.			
28.09.19г	№1963	Шумит батарея.	Стравил воздух, изменений нет.			
18.09.19г.	№1854	профилактика всех трёхходовых кранов на элеваторе	Выполнено		кран для манометра -15 шт.	6750.00
28.09.19г	№1957	Холодный стояк центрального отопления	Регулировка подачи и спуска воздуха.			
30.09.19г.	№ 1976	Опломбировка счётчика ГВС В связи с нарушением поломбы	Опломбирован	200.00		
30.09.19г.	№1980	Течь воды в шахте	Замена переходной муфты "американки" и уголка сантехнического.			
30.09.19г.	№ 1983	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировал	400.00		
итого:				1600.00		6750.00
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 электрика:</u>						
28.08.19 г.	№ 1634	Проверить работу проблесковых маяков на крыше	Выполнено		лампа LEDF UNIEL 5W RED шар. E14 - 2 шт.	320.00
02.09.19г	№ 1672	Нет света на лестничной площадке.	Выполнено.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 12 шт.	500.75
02.09.19 г.	№ 1675	На лестничной площадке нет света.	Выполнено.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 8 шт.	333.83
03.09.19 г.	№ 1676	На этаже много мух. Почистить плафоны от мух.				
03.09.19 г.	№ 1678	Почистить плафоны от мух.	Почистил, замена ламп и стартеров.			
05.09.19 г.	№ 1703	Много мух. Очистить плафоны	Выполнено.			
06.09.19 г	№ 1719	Очистить плафоны от мух.	Очистил, замена ламп и стартеров.			
06.09.19г	№ 1720	Очистить плафоны от мух.	Очистил, замена ламп и стартеров.			
09.08.19г	№ 1744	Выбивает электроавтомат.	Включил			

09.09.19г	№ 1747	Нет света на лестничной площадке.	Выполнено.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 10 шт.	417.20
15.09.19г.	№1808	Не горит светильник на крыльце возле двери подъезда	Замена ламп			
16.09.19г	№1821	Установить новый эл.счетчик.	Выполнено.			
22.09.19.	№ 1889	Не горит освещение перед подъездом	Выполнено.		стартер TDM S2, 4-22W, 110-240V, медь - 2 шт.	30.00
					лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 3 шт.	125.17
24.09.19г	№1923	Проверить работу электросчетчика.	Сели батарейки.			
25.09.19 г.	№1931	Частично нет электроэнергии в квартире	Затянул контакт			
27.09.19г.	№1954	Не горит лампа в тамборе на 1 этаже	Заменил лампы и стартеры		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 2 шт.	83.45
					стартер TDM S2, 4-22W, 110-240V, медь - 2 шт.	30.00
28.09.19г	№1961	Нет света на лестничной площадке.	Заменил лампы и стартеры		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 2 шт.	83.45
					стартер TDM S2, 4-22W, 110-240V, медь - 2 шт.	30.00
30.09.19.	№1969	Проверить исправность электросчетчика	Нужна замена электросчетчика.			
30.09.19.	ППР	Замена электролампочек в подвале дома	Выполнено.		лампа LED A60 E27 8W 660 LM холодный BELLIGHT - 19 шт.	1291.95
Итого:					0.00	3245.80
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 инженерные конструкции:</u>						
01.09.19г	№ 1660	Плохо открывается входная дверь в подъезд	Выполнено			
01.09.19 г	№ 1661	Не работает замок двери запасного выхода	Выполнено			

03.09.19 г	№ 1681	Замена личинок в замках	Заменяли в 5 - м подъезде			
06.09.19 г.	№ 1717	Ремонт деревянной двери.	Ремонт двери: - снял стекло, закрепил обивку на двери. Установил стекло и пружину.		ручка-скоба металл. РС-80-2 (белая) - 2 шт.	68.00
07.09.19г	№1726	Подключение трубки домофона	Выполнено 04.10.19.	600.00		
09.09.19 г.	№ 1735	Не работает домофон на входной двери в подъезд. Отремонтировать замок	Ремонт, регулировка замка и доводчика			
09.09.19 г.	№ 1746	Заявка повторная. Установить видеодомофон	Видеодомофон не установлен.			
15.09.19г	ППР	Ремонт крепления на качелях	Выполнено		карабин винт. 6 мм, 200 кг - 1 шт. - 6 шт.	198.00
16.09.19г	№1824	Приварить ушки для навесного замка.	Выполнено		замок чугунный 40 мм длинная дужка STANDERS -1 шт	97.00
17.09.19г.	№ 1833	Нет оконной ручки				
17.09.19г.	№ 1834	Сильно скрипят двери			ручка-скоба металл. РС-80-2 (цинк) - 2 шт.	56.00
18.09.19г.	№1845	Ремонт деревянной двери.	Выполнено		ручка-скоба металл. РС-80-2 (белая) - 2 шт.	68.00
18.09.19г.	№1834	Сильно скрипят двери	Выполнено			
22.09.19г.	№1890	Не работает замок подъездной двери	Выполнено			
24.09.19г	№1914	Нет замка на двери тех.этажа.				
24.09.19г	№1921	Не работает домофон.	Неполадки устранены			
24.09.19г	№1922	Не работает домофон.				
27.09.19г.	№1952	Установка пружины (доводчика) и стекла на двери выхода на пожарную лестницу	Выполнено		ручка-скоба металл. РС-80-2 (цинк) - 2 шт.	56.00
Итого:				600.00		543.00

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.42 санитарное содержание:

15.09.19 г.	ППР	Много мух на лестничной площадке пожарного выхода	Санобработка		аэрозоль от насекомых - 5 шт.	409.92
23.09.19 г.	№ 1900	Убраться в 1, 2 подъездах.	Выполнено 23.09.19 г.			
30.09.19 г.	№ 1979	Помыть грузовой лифт	Выполнено 30.09.19 г.			
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день		щётка- шробер ТВИГИ СЕНТИ - 1 шт.	107.99
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		мешки для мусора с завязками 60 л, 20 шт - 3 шт.	195.00
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора ткан. Пропилен 950 x 550 мм - 5 шт.	28.50
дом 41 1 подъезд около ЦТП		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено			
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		насадка МОП хлопок зебра - 4 шт.	431.98
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		отбеливатель - 5 шт.	89.95
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		перчатки латексные размер М - 2 пар.	68.00
Итого:				0.00		1331.34
Итого по дому:				2200.00		11870.14

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 сантехника:

02.09.19 г.	№ 1664	Подтекает кран	Выполнено			
02.09.19г.	№1668	Ремонт автоматического сидения унитаза.	Выполнено			
02.09.19г	№ 1670	Опломбировка счетчиков ХВС ГВС	Выполнено			
02.09.19г	№1667	Опломбировка счетчиков ГВС,ХВС	Опломбировано.			
03.09.19г	№1690	Течет вода с вышерасположенной квартиры.	Течет с 4 этажа, заливали наливной пол.			

05.09.19 г.	№ 1709	Консультация на подключение воды в водонагреватель	Проконсультировал			
05.09.19г	№ 1710	Течет вода с вышерасположенной квартиры. № 218	Сломался водонагреватель. Поломку устранили сами.			
07.09.19г	№ 1727	Опломбировка счётчика ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб	Опломбировано.			
10.09.19г.	№1750	Капает в шахте вода из вышерасположенной квартиры	Выполнено			
10.09.19г.	№1753	Течет ХВС.	Выполнено			
10.09.19г	№ 1755	Льется вода по стене в ванной.	Выполнено			
11.09.19г	№ 1760	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС в связи с нарушением пломб	Опломбировано.	400.00		
11.09.19.	№ 1763	Капает по стояку ХВС	Замена водопроводной арматуры (ниппель), Извлечение наружной части резьбы по системе ХВС.	550.00		
11.09.19 г.	№ 1764	Опломбировка счётчиков ГВС и ХВС	Опломбировано.	400.00		
12.09.19г	№1770	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС.				
12.09.19г	№1775	Замена кранов ХВС, ГВС и двух фильтров грубой очистки.	Выполнено. Опломбировка ХВС и ГВС			
13.09.19г.	№ 1778	Не греет полотенцесушитель	Выполнено греет			
13.09.19г.	№ 1784	Укрепление трубы канализации	Выполнено			
13.09.19г	№ 1793	Не греет полотенцесушитель	Выполнено греет			
14.09.19г	№ 1797	Течет по стояку.	Протечка с кв. 38, ослабили муфты переходные "американки" на полотенцесушителе. Подтянул.			
16.09.19г.	№1809	Течет по стояку ХВС	Устранили сами			
17.09.19г	№1828	Убрать пожарный отвод до счётчика в квартире	Выполнено			

17.09.19г	№1829	Опломбировать счетчики ХВС,ГВС.	Выполнено			
17.09.19г	№1844	Замена спускных клапанов	Выполнено			
18.09.19г.	№1849	Течь воды в соединении с счетчиком ХВС	Замена муфты переходной "американки"			
18.09.19.	№1851	Полотенцесушитель не нагревается	Не правильно установлен полотенцесушитель			
18.09.19г.	№1858	Опломбировка счетчика ХВС	Выполнено			
19.09.19г.	№1860	Опломбировка счётчиков ГВС ХВС и счётчик электроэнергии первично	Опломбированы			
21.09.19г	№1878	Лужа воды под батареей.	Подтекает воздушный клапан,перекрыл кран.			
21.09.19г	№1879	Опломбировать счетчики ХВС,ГВС.	Опломбированы			
21.09.19г	№1882	Опломбировать счетчик ГВС.				
21.09.19г	№1885	Замена воздушного клапана	Выполнено			
22.09.19г.	№1895	На тех.этаже течёт вода	Вышел из строя воздушный клапан			
Итого:				1350.00		0.00

р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 электрика:

28.08.19 г.	ППР	Проверить работу проблесковых маяков на крыше	Выполнено		лампа LEDF UNIEL 5W RED шар. E14 - 2 шт.	320.00
03.09.19г	№ 1677	Почистить плафоны от мух	Почистил.			
13.09.19г	№ 1780	Не горит свет на первом этаже у входной двери	Заменял лампы в лифтовом холле.		лампа люм.590 мм, 18w, T8, 6500 K/765 - 3 шт.	125.17
13.09.19г	№1788	В плафонах мухи, убрать	Чистка плафонов на этажах.			
13.09.19г.	№ 1789	В плафонах мухи, убрать	Чистка плафонов на этажах.			
17.09.19г.	№1827	Подключить эл. энергию в квартиру	Подключена			

17.09.19г.	№ 1840	В плафонах мухи, убрать	Чистка плафонов на этажах.			
итого:				0.00		445.17
<u>р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 инженерные конструкции:</u>						
02.09.19 г.	№ 1666	Не работает домофон	Выполнено			
02.09.19 г.	№ 1669	Изготовить магнитные ключи - 2шт.	Выполнено			
03.09.19 г	№ 1681	Замена личинок в замках	Заменяли в 1,4 подъезде.			
03.09.19г.	№1677	Не работает домофон	Выполнено			
04.09.19г	№ 1693	Подключить домофон с трубкой.	Выполнено			
04.09.19г	№ 1694	Распределить датчики пожарной сигнализации по квартире.	Подключил датчики.			
05.08.19г	№ 1701	Отремонтировать решётку при входе в 4 подъезд	Сварочные работы. Отремонтировано.			
05.08.19г	№ 1706	Отремонтировать лавочки на детской площадке	Выполнено			
05.08.19г	№ 1708	Не работает трубка домофона	Выполнено			
07.09.19г.	№ 1728	Сломан доводчик на двери подъезда				
09.09.19г.	№ 1736	Не работает домофон	Выполнено			
09.09.19г.	№ 1741	Изготовить магнитные ключи - 2 шт.	Изготовил	360.00		
09.09.19г.	№ 1743	Подключить ручной пожарный извещатель.	Подключил извещатель.			
09.09.19 г.	№ 1745	Ремонт скамеек-лавочек. Покраска скамеек и стола на детской площадке.	Отремонтирова и покрасил.			
12.09.19 г.	№1776	Ремонт входных дверей под.1-4	Ремонт и регулировка входных дверей под.1-4			
13.09.19 г.	№1787	Сломана ручка двери	Сремонтировал		ручка-скоба металл. РС-80-2 (белая) - 2 шт.	68.00
13.09.19 г.	№1790	Разбито стекло двери	Замена на фанеру			
13.09.19 г.	№1791	Нет пружины на дверях	Установил.			
16.09.19 г.	№1817	Установка защитных зонтов на вентиляцию.	Установил.		решётка вентиляционная - 2 шт.	276.00

17.09.19 г.	№1826	Перенести датчики пожарной сигнализации	Проведена консультация ООО "Надёжность"			
17.09.19г	№1837	Разбито стекло двери тех.этажа				
17.09.19г	№1838	Сломан доводчик на двери	Выполнено			
17.09.19г	№1839	Сломан доводчик на двери	Выполнено			
18.09.19г.	№1857	Замена ручки на входной деревянной двери	Выполнено		ручка-скоба металл. РС-80-2 (белая) - 2 шт.	68.00
19.09.19г.	№1861	Замена ручки на входной деревянной двери, ремонт доводчика	Выполнено		ручка-скоба металл. РС-80-2 (цинк) - 2 шт.	56.00
20.09.19г	№1866	На дверях нет пружин и ручек.	Выполнено		ручка-скоба металл. РС-80-2 (цинк) - 7 шт.	196.00
23.0919г.	№1902	Изготовить три электромагнитных ключа	Выполнено	540.00		
23.09.19г.	№1905	Не работает домофон в квартире	Неполадки устранены.			
24.09.19г	№1916	Замена ручки на двери тех.этажа.			ручка-скоба металл. РС-80-2 (цинк) - 2 шт.	56.00
25.09.19г.	№1933	Оторваны 2 плитки на ступенях при входе	Закрепил ьплитку			
26.09.19г.	№1944	На тех. этаже много мух, залетают в квартиру. Прошу разобраться. (Потравить)	Выполнено			
27.09.19г.	№1952	Установить пружину и стекло на дверь выхода на пожарную лестницу	Установил.			
итого:				900.00		720.00
р.п.Некрасовский, мкр.Строителей, д.43 санитарное содержание:						
01.09.19г.	№ 1663	Не убрано на детской площадке				
15.09.19 г.	ППР	Много мух на лестничной площадке пожарного выхода	Санобработка		аэрозоль от насекомых - 4 шт.	327.95

05.09.19г.	№ 1715	С окон на проезжую часть со стороны Дмитровского шоссе выбрасывают стеклянные бутылки из под водки. Разобраться. Принять меры.				
06.09.19г.	№ 1721	Убраться в квартирном холле.	Выполнено			
07.09.19г.	№1725	Из вышерасположенной квартиры выбрасывают мусор в окно				
12.09.19г	№1774	Убрать мусор с козырька д.43				
13.09.19.	№1786	Убрать лестницу аварийного выхода в 3 подъезде	Убрано уборщицей.			
13.09.19.	№1792	Убрать доски и поддоны у мусоропровода	Выполнено			
14.09.19г.	№1796	Убраться на 17 этаже. Квартирный и лифтовой холл.	Выполнено			
13.09.19.	№ 1841	Убрать строительный козёл у мусоропровода	Убрано			
13.09.19.	№ 1842	Убрать унитаза и ковёр у мусоропровода	Убрано			
13.09.19.	№ 1843	Не убрана лестница аварийного выхода	Убрано дворниками			
24.09.19г	№1911	Убрать мусор с козырька д.43	Выполнено			
25.09.19г.	№1932	Много мух летят в квартиру	Потравили мух, проведена уборка			
26.09.19г.	№1944	Много мух летят в квартиру	Потравили мух, проведена уборка			
01.09-30.09.19 г.	1- 5 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено, убирается каждый день		салфетка для сильных загрязнений 3,5 x 5 см - 1 шт	77.00
01.09-30.09.19 г.	1- 5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено		мешки для мусора с завязками 60 л, 20 шт - 3 шт.	195.00

01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		перчатки х/б ПВХ обливные, 13 класс- 11 пар.	93,5
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		пакет большой - 1 шт.	3,7
дом 43 1 подъезд около мусорного контейнера		Уборка мусорных контейнеров и ремонт в количестве - 3 шт.	Выполнено		мешки для мусора - 100 шт.	1000,00
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		насадка МОП хлопок зебра - 2 шт.	216,00
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		отбеливатель - 4 шт.	71,96
01.09-30.09.19 г.	1-5 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		перчатки латексные размер М - 1 пар.	34,00
Итого :				0,00		2019,11
Итого по дому:				2250,00		3184,28
Всего по акту:				23850,00		53868,07

Директор МУП Некрасовская Управляющая Компания

А.М. Гиголаев

Инженер по эксплуатации и ремонту

Н.Н. Константинов

Начальник АДС

В. С. Мусина

