

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за апрель 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материалов
д.Целеево, ул. Пятиречье, д.4б электрика:						
07.04.20 г.	№ 659	Нет света в коридоре.	Замена лампы и стартера		лампа люм. OSRAM 590мм, 18W, T8, 650 K/765 -6 шт.	348,00
07.04.20 г.	№ 660	Не горит свет в квартирном холле	Замена лампы. Проверка светильников. Выбит автомат. Поиск автомата. Включил. Все в норме.		лампа люм. OSRAM 590мм, 18W, T8, 650 K/765 -2 шт.	116,00
14.04.20 г	№ 677	Нет света в лифтовом холле	Заменял лампы		лампа люм. OSRAM 590мм, 18W, T8, 650 K/765 -2 шт.	116,00
14.04.20 г	ППР	Замена ламп	Выполнено		лампа люм. OSRAM 590мм, 18W, T8, 650 K/765 -15 шт.	870,00
Итого:				0,00		1450,00
д.Целеево, ул. Пятиречье, д.4б сантехника:						
08.04.20 г.	№ 662	Нет горячей воды в квартире.	Недостатки устранены.			
07.04.20 г.	№ 661	Течёт вода по стояку	Протекание соединения, сварка трубы		насос погружной фекальный Беломос DWP 1100CS, 1600л/ч шт.	7730,00
10.04.20 г.	№ 668	Снять пломбы с узла учёта тепла с теплосчётчика	Хозяин отменил заявку			
11.04.20 г.	№ 670	Течёт по стояку по системе ГВС	Замена вводного крана, замена резьбы		контрогайка оцинкованная "1" мм чугуна. -2 шт	54,00
11.04.20 г.	№ 671	Авария на теплотрассе.	Отопление запущено.			
12.04.20 г.	№ 672	Нет горячей воды в квартире.	Заявитель заявку отменил.			
14.04.20 г.	№ 676	Нет горячей воды в квартире.	Недостатки устранены.			
17.04.20 г.	№ 684	Бачок унитаза не держит воду	Надо заменить арматуру			

17.04.20 г.	№ 685	Течет вода с 14 этажа со стороны вентиляционной шахты, где тепловые счетчики.	Лопнули фильтры. Неполадки устранены. Отопление включено.				
19.04.20 г.	№ 697	Течёт соединение по системе ГВС	Неполадки устранены				
26.04.20 г.	№ 736	Течёт соединение по системе центрального отопления	Подтянул контргайку				
27.04.20 г.	№ 746	Не работает теплосчетчик, составить акт.	Составили акт, вышла из строя батарея на теплосчётчике				
30.04.20 г.	ППР	Замена запорной аматуры в подвальном помещении	Выполнено			кран шаровой Bugatti 1" внутренняя-наружная резьба - 39 шт.	26364,00
						кран шаровой Bugatti 3/4" внутренняя-наружная резьба - 23 шт.	9683,00
30.04.20 г.	№ 756	Удлинить канализационную трубу на крыше	Выполнены работы по наращиванию трубы канализации				
Итого:						43831,00	

д.Целеево, ул. Пятиречье, д.46 инженерные конструкции:

01.04.20 г.	ППР	Установка внутренних замков на двери подсобных, чердачных, подвальных и других помещений.	Выполнено			цилиндр - 8 шт.	4264,2
10.04.20 г.	№ 667	Сломана тамборная дверь на 1 этаже	Недостатки устранены				
Итого:							4264,20

д.Целеево, ул. Пятиречье, д.46 санитарное содержание:

01.04-30.04.20 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			опрыскиватель садовый OLD - 035 л-1 шт.	642,00
						очки защитные Сибртех, ударопрочные - 1 шт.	58,00
01.04-30.04.20 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день			перчатки защитные латекс КЩС тип 11(р.9) (К50Ц50) - 1 шт.	79,00

01.04-30.04.20 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.04-30.04.20 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено			
01.04-30.04.20 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		перчатки резиновые Luscap латекс хлопковое напыление жёлтые р-р L - 1 шт.	85,66
01.04-30.04.20 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.04-30.04.20 г.	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		отбеливатель белизна гель-концентрат 1 л Аквалон 2 шт.	284,00
Итого:				0,00		1148,66
Итого по дому:				0,00		50693,86

Итого по отчёту: 50693,86 (пятьдесят тысяч шестьсот девяносто три рубля 86 копеек).

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


В.В. Яковлев

Начальник АДС


В.С. Мусина