

## МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<b>д. Целеево, ул. Пятиречье д.4 б электрика:</b>						
02.12.20 г.	№ 2290	Нет света.	Замена светодиодных ламп		лампа LED T8 GLASS 600мм 10W 780LM 4000K -10 шт.	1350,00
02.12.20 г.	№ 2291	Замена светильников.	Выполнено		светильник СПО 60 х 2 под LED лампу T8 TDM - 20 шт.	7980,00
					LED светильник LLFS 18W 1260 LM 1P40 4000 K - 5 шт	1440,00
10.12.20 г.	ППР	Замена электрокабеля	Выполнено		ПВ 1 х 4 (ПуВ) - 20 м/п	820,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		<b>11590,00</b>
<b>д. Целеево, ул. Пятиречье д.4 б сантехника:</b>						
01.12.20 г.	№ 2279	Капает вода стояка по системе ГВС	замена рерьбы системы ГВС			
07.12.20 г.	№ 2315	Холодные батареи центрального отопления	Были перекрыты шаровые краны в квартире по системе центрального отопления			
09.12.20 г.	№ 2327	Холодные батареи центрального отопления	Травка воздуха.			
10.12.20 г.	№ 2349	Проверить качество воды ХВС	Заказать анализ воды собственником данной квартиры.			
10.12.20 г.	ППР	Перемонтаж и монтаж труб по системе канализации	Выполнено		муфта ремонтная 110 - 2 шт.	130,00
					переходник на чугунные трубы d110 (с уплотнением)- 8 шт.	1000,00
					тройник D 110 x 110 x 87 - 5 шт.	525,00
					труба D -110 L 1000 полипропил. канализац. -5 шт.	1210,00
					труба D -110 L 2000 полипропил. канализац. -5 шт.	2010,00
					хомут 100 x 120 - 5 шт	155,00

					патрубок компенс. d110 5 шт.	485,00
					манжета пееходная с чугуна на пластмассу 100 x 123-10 шт.	500,00
10.12.20 г	№ 2354	Протечка воды в квартире по системе отопления	Поджал контргайку.			
12.12.20 г	№ 2366	Холодные батареи центрального отопления	Остановка насоса в котельной по системе центрального отопления.			
13.12.20 г	ППР	Замена запорной и сантехнической арматуры по системе горячего, холодного водоснабжения и по системе центрального отопления	Выполнено		кран шаровой BUGATTI 1 1/4 В/Н длинная ручка - 1 шт.	1136,00
					муфта чугунная чёрная 3/4 ВР - 3 шт.	72,00
					кран шаровой EQUATION 1 1/4 В/В длинная ручка - 1 шт.	913,00
					кран шаровой EQUATION 3/4 В/В длинная ручка - 2 шт.	688,00
					муфта чугунная чёрная 1 ВР-2 шт.	62,00
					кран шаровой EQUATION 1 В/В длинная ручка - 1 шт.	541,00
					муфта чугунная чёрная 1/2 ВР-3 шт.	42,00
					кран шаровой BUGATTI 1/2 В/Н - 10 шт.	2580,00
13.12.20 г	№ 2368	Холодные батареи центрального отопления	Остановка насоса на котельной.			
18.12.20 г	№ 2410	Треснул фильтр грубой очистки.	Замену произвели самостоятельно.			
20.12.20 г	№ 2414	Сильный гул в подъезде	Балансировка и отрегулировка запорной арматуры на ливаторе по системе центрального отопления.			
#####	№2485	Слабый напор ГВС.				

28.12.20 г	№ 2492	Слабый напор по системе ГВС, вода течёт еле тёплая, холодный полотенцесушитель.	Поджал регулятор. Соответствует температурному режиму.				
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>12049,00</b>	
<b>д. Целеево, ул. Пятиречье д.4 б инженерные конструкции:</b>							
20.11.20 г	№ 2194	Произвести ремонт деревянных дверей пожарного выхода	Ремонт дверных полотен .Замена разбитых стекл фанерой			маркеров для досок набор 4 цвета 1-3 мм -1 шт.	75,10
						саморез ДТП бур 4,2 x 19 STANDERS - 1,314 кг	479,61
25.11.20 г	ППР	Установка доски информации	Выполнено			дюбель-шуруп нейлон 6 x 30 STANDERS - 100 шт.- 1 шт.	246,00
						саморезы ДТ пласт.оцин. С бур 4,2 x 25 на вес -1,304 кг	477,26
						набор свёрл по металлу 10 шт.DEXTER -1 шт.	380,00
02.12.20 г	ППР	Установка навеса на мусорной площадке	Выполнено			герметик KRASS силик.санитар.6 00 мл в ассортим.- 1 шт	243,00
						маска сварщика стекло С5 Корунд -1 шт.	723,00
						диск отр. по металлу 125 x 22 мм -50 шт.	1550,00
						набор насадок для кровельных саморезов 2 шт. 8 мм x 45 мм -1 шт	98,00
20.12.20 г	ППР	Установка навесных замков	Выполнено			замок сталь 50 мм длинный STANDERS - 6 шт.	1920,00
						замок сталь 50 мм STANDERS - 5 шт.	1520,00
21.12.20 г	№ 2449	Не работает домофон в подъезде	Отремонтирован доводчик.				

Итого:		0,00		7711,97
--------	--	------	--	---------

**д.Целеево, ул. Пятиречье д. 4 б санитарное содержание:**

01.12.- 31.12.20 г	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			
01.12.- 31.12.20 г	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено, убирается каждый день		соль МКР тип D ТУ 2111-006-00352816-8 - 1тонна	7335,00
					маска текстильная многоразовая защитная чёрная (12 шт в уп.) -2 уп.	1338,00
01.12.- 31.12.20 г	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешок для мусора ткан.пропилен. 950 x 550 мм - 6 шт.	46,4
01.12.- 31.12.20 г	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		перчатки х/б с двоин.облив, 38 г. - 5 шт.	85,00
01.12.- 31.12.20 г	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено		средство для чистки нержавеющей стали,600 мл. -1 шт.	105,00
01.12.- 31.12.20 г	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено		комбинизон одноразовый защитный S 403 1 шт.	248,00
01.12.- 31.12.20 г	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		бахилы 1уп.-50 шт. -0,5 уп.	46,50
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		<b>9203,90</b>
<b>Итого по дому:</b>				<b>0,00</b>		<b>40554,87</b>

**Итого по отчёту: 40554,87 (сорок тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 87 копеек).**

**Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области**

 **В.С. Янов**

**Инженер по эксплуатации зданий и сооружений**

 **Н.Н. Константинов**

**Начальник АДС**

 **В.С. Мусина**