

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за июль 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материалов
-------------------	-------------------	--------------------------	----------------	-----------------	------------------------	----------------------------------

д.Целеево, ул. Пятиечье, д.4 б электрика:

22.07.20 г	№ 1225	Замена перегоревших ламп по стояку в подъезде.	Замена перегоревших ламп .			
22.07.20 г	№ 1226	Замена перегоревших ламп по стояку в подъезде.	Замена перегоревших ламп .			
22.07.20 г	№1227	Замена перегоревших ламп по стояку в подъезде.	Замена перегоревших ламп .			
22.07.20 г	№ 1228	Замена перегоревших ламп по стояку в подъезде.	Замена перегоревших ламп .			
22.07.20 г	№ 1229	Произошло замыкание в квартире.	Все в норме.			
28.07.20 г	№ 1260	Не горит свет в квартирном холле.	Заменял электросветильник			
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

д.Целеево, ул. Пятиечье, д.4 б сантехника:

05.07.20 г.	ППР	Установка водопровода для полива клумб	Выполнено		муфта комбинир.. ПП D20 x 1/2 НР -2 шт.	204,00
25.07.20 г.	№1242	Течь воды из-под ванной	Устранено		американка прям. 1 1/4" г х 1 1/4" ш латунь -1 шт.	615,00
					кран шаровой EQUATION 1/2 В/Н -1 шт.	925,00
					кран шаровой Bugatti 3/4 внутренняя-наружная резьба -4 шт.	1684,00
26.07.20 г.	№ 1243	Течь воды по стояку шахты	Неисправность устранена		американка прям. 1 1/4" г х 1 1/4" ш латунь -1 шт.	615,00
27.07.20 г	№1254	Течёт шаровой кран в ванной	Лопнул угловой шаровой кран под раковиной по системе ГВС		кран VT BASIC В/Н -1 шт.	287,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		<b>4330,00</b>

д.Целеево, ул. Пятиечье, д.4б инженерные конструкции:

12.07.20 г	ППР	Покраска окон и дверей на лестничных маршах пожарного выхода	Выполнено		эмаль ПФ-115 Простокраска белая 5 кг -1 шт.	406,00
					эмаль ПФ-115 простокраска корич. 5кг -1 шт.	406,00
					эмаль д/окон и дверей А/У ВЕНГЕ 0,9 кг-1 шт.	402,00
12.07.20 г	ППР	Покраска узлов элеватора в подвале	Выполнено		эмаль ПФ-115 Простокраска синяя 5кг -2 шт.	812,00
					кисть для водяных красок DEXTER 70 мм - 2 шт.	304,00
13.07.20 г	ППР	Установка механизма с вертушкой	Выполнено		цил.механизм Bison с вертушкой -1 шт.	503,10
14.07.20 г	№1183	Протекание воды с крыши.	Неполадки устранены.			
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>2833,10</b>
<b>Итого по дому:</b>					<b>0,00</b>	<b>7163,10</b>

**Всего по отчёту: 7163,10 (семь тысяч сто шестьдесят три рубля 10 копеек).**

**Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области**

  
**В.С. Янов**

**Инженер по эксплуатации зданий и сооружений**

  
**Н.Н. Константинов**

**Начальник АДС**

  
**В.С. Мусина**