

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за июнь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"




Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материала
д. Целеево, ул.Пятиречье 46 электрика :						
10.06.20 г	№ 958	Перегорела лампа в квартирном холле.	Замена лампы произведена.			
11.06.20 г	№ 963	Проверить проводку- часто перегорают лампочки	Неисправности устранены		изолента 18 x 19 мм красная 20 м - 1 шт.	68,00
11.06.20 г	№ 964	Выбивает УЗО	Выбивает УЗО из-за неисправности электророзетки.			
11.06.20 г	ППР	Замена светильника	Выполнено		накладной светильник TLPL218 ECP 2x18 Вт ЭПРА 624 x 142 рассеиватель полистирол -10 шт.	5209,50
11.06.20 г	ППР	Замена электролампочек в подвале	Заменены		ЛЦЦ ЕЭ А55 Е27 5 400 м хол. - 50 шт.	1850,00
12.06.20 г	№ 967	В доме нет света	Неисправности устранены			
13.06.20 г	ППР	Замена перегоревших ламп в лифтовом и в квартирном холле.	Замена ламп		лампа люм. 590 мм, 18 W, T8 6500K/865 -10 шт.	960,00
					лампа люм. 590 мм, 18 W, T8, 6500 K765 - 15 шт.	900,00
					стартер TDM S2, 4-22 W, 110-240V .алюмин. -20 шт.	260,00
					лампа LED T8 GLASS 600 мм, 10 W, 800 LM, 6500K- 10 шт.	1380,00
Итого:				0,00		10627,50
д. Целеево, ул.Пятиречье 46 сантехника :						
10.06.20 г	№ 958	Опломбировать узлы счетчиков ХВС и ГВС.	Опломбировано.		поволока для опломбировки - 0,40 м/п	
					пломба свинцовая -2 шт.	
10.06.20 г	№ 956	Нет горячей и холодной воды.	Неисправности устранены			

15.06.20 г	ППР	Установка поливочных кранов с установкой труб	Выполнено	муфта АКС PROAQUA 20 x 1/2 ВР -1 шт	141,00
				резьба чёрная под сварку 1 - 5 шт.	65,00
				муфта комбиниров. РАЗ ПП D 20 x 1/2 НР -3 шт	342,00
				муфта чугунная чёрная 1/2 ВР - 3 шт	42,00
				муфта ПП D 20-4 шт	19,60
				угольник ПП D20 90 гр.-7 шт.	51,10
				угольник ПП D20 45 гр.-2 шт.	17,60
				штуцер ник.латунь НР 20 x 1/2 -2 шт.	184,00
				штуцер ник.латунь НР 16 x 1/2 -3 шт.	231,00
				кран ПП для радиатора прямой 20 x 1/2 В/Н - 4 шт.	1208,00
				муфта чугунная чёрная 1 ВР -5 шт	155,00
				соединитель латунь обжим 16 x 1/2 НР -1 шт.	90,00
				ЛЦ труба ПП Ростерм АРМ волокни D 20 мм 2 м -4 шт	288,00
17.06.20 г	№ 1000	В доме нет ХВС и ГВС	Неисправности устранены		
18.06.20 г.	№ 1001	Опломбировать узел счетчиков ХВС и ГВС.	Выполнено	поволока для опломбировки - 0,40 м/п	
				пломба свинцовая -2 шт.	
18.06.20 г	№ 1005	Течёт вода в шахте с вышерасположенной квартиры.	Протекание из кв.387		

21.06.20 г.	№ 1026	Течёт вода в шахте по системе ГВС с вышерасположенной квартиры.	Подтянул контрогайку сантехническую.			
21.06.20 г.	№ 1027	Течёт вода в шахте стояка по системе ГВС с вышерасположенной квартиры.	Протечка из кв.387			
21.06.20 г.	№ 1030	Течёт по стояку по системе ГВС	Протечка в вышерасположенной квартире № 183, свищ в резьбе.			
25.06.20 г	№ 1060	Не работает душевая кабина	Отмена заявки			
27.06.20 г	№ 1070	Нет горячей воды. Холодный полотенцесушитель.	Травка воздуха по системе ГВС.			
28.06.20 г	№ 1073	Опломбировка узлов счётчиков ГВС ХВС, после замены	Опломбировал узел счётчиков ГВС и ХВС		поволока для опломбировки - 0,40 м/п	
					пломба свинцовая -2 шт.	
Итого:				0,00		2834,30

д. Целеево, ул. Пятиречье 4б инженерные конструкции:

20.05.20 г.	ППР	Замена замков внутренних и накладных для закрытия служебных помещений.	Выполнено		замок накладной ОМЕГА-3Н-1 (медь) -2 шт.	1010,00
					ЛЦ круг отрезной А24 125 1 22 по мет. -8 шт	144,00
					замок -5 шт.	2062,50
21.06.20 г	ППР	Покраска узлов и труб на леваторах	Выполнено		эмаль ПФ -115 простокраска серая -5 кг-2 шт	812,00
					эмаль ПФ -115 простокраска синяя -5 кг-1 шт	406,00
					эмаль ПФ -115 простокраска серая -5 кг-1 шт	406,00
					эмаль ПФ -115 простокраска красная -5 кг-1 шт	406,00

22.05.20 г.	№ 850	Течёт кровля	Течь устранена	мастика акрил-битумная Поли Р 5 кг-4 шт.	4472,00
				момент хозлента сигнальная 50 мм х 200 м -3 шт.	855,00
				гидроизол (9,0 кв.м) на ткан. осн. с тальковой подсыпкой (ТКП) 3 рул.	2106,00
Итого:				0,00	12679,50
Всего по дому:				0,00	26141,30
Итого по отчёту: 26141,30 (двадцать шесть тысяч сто сорок один рубель 30 копеек).					
Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области					
					В.С. Янов
Инженер по эксплуатации зданий и сооружений					
					В.В. Яковлев
Начальник АДС					
					В.С. Мусина