

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
-------------------	-----------------	--------------------------	----------------	-----------------	------------------------	---------------------------------

д. Целеево, ул.Пятиречье 4б электрика:

03.09.20 г.	№ 1562	Замена ламп в лифтовом холле подъезда	Выполнено		лампа LED N8 GLASS 600 мм 10W 800 LM 6500 К - 9 шт.	1152,00
07.09.20 г.	№ 1581	Замена светильников	Выполнено		ЛЦ светильники настенные LED 6573-Р 24 Вт 6500 К Призма IEK - 2 шт,	1040,00
09.09.20 г.	№ 1595	Нет света в лифтовом и квартирном холле	Замена светильников		ЛЦ светильники настенные LED 6573-Р 24 Вт 6500 К Призма IEK - 2 шт,	1040,00
22.09.20 г.	№ 1702	Не горит лампа в квартирном холле.	Заменял перегоревшую лампу в квартирном холле.		ЛЦ светильники настенные LED 6573-Р 24 Вт 6500 К Призма IEK - 1 шт,	520,00
24.09.20 г.	№ 1713	Заменить перегоревшую лампу в квартирном холле.	Заменял лампу		ЛЦ светильники настенные LED 6573-Р 24 Вт 6500 К Призма IEK - 1 шт,	520,00
29.09.20 г.	№ 1757	Нет света в квартирном холле	Замена ламп			
Итого:				0,00		4272,00

д. Целеево, ул.Пятиречье 4б сантехника:

01.09.20 г.	№ 1550	Течет вода с трубы соединения с полотенцесушителем	Неисправность устранена			
09.09.20 г.	№ 1590	Нет горячей воды.	Регулировка регулятора давления			
09.09.20 г.	№ 1602	Течёт вода по стояку шахты	Неисправность устранена			
10.09.20 г.	№ 1607	Нет холодной и горячей воды	Перезапуск стояков по системе ХВС и ГВС.			

10.09.20 г.	№ 1608	Нет горячей воды. Холодный полотенцесушитель.	Перезапуск стояка по системе ГВС.			
14.09.20 г	№ 1632	Протекание воды по стояку шахты.	Течь воды из кв. № 121, заменял резьбу на полотенцесушителе			
15.09.20 г	№ 1638	Засор сифона для раковины по системе канализации на кухне	Прочистил засор			
17.09.20 г	№ 1666	На полотенцесушителе течёт вводной шаровой кран	Течь устранена.			
21.09.20 г.	№ 1683	Засор по системе канализации в ванной	Прочистил засор			
21.09.20 г.	№ 1687	Слабый напор воды	Регулировка регулятора давления			
21.09.20 г.	№ 1688	Течёт вода соединения трубы с полотенцесушителем по системе ГВС	Течь устранена.			
28.09.20 г	№ 1741	Замена резьбы по системе ГВС	Выполнено			
28.09.2020	№1745	Замена резьбы по системе ХВС	Выполнено			
28.09.2020	№1746	Замена резьбы по системе центрального отопления	Выполнено			
Итого:				0,00		0,00

д. Целеево, ул.Пятиречье 4б инженерные конструкции:

15.09.20 г	№ 1634	Ремонт входной металлической двери. Установка уплотнителя.	Выполнено	пружина дверная D 18 мм цинк. -1 шт.	90,00
				уплотнитель для окон, дверей АХТОН О-профиль 6 м, белый -1 шт	138,00
				задвижка ЗТ-12 цинк. - 2 шт.	66,00
15.09.20 г	№ 1635	Не исправен доводчик на двери пожарного выхода балкона	Установил задвижку и пружину	пружина дверная D 18 мм цинк. -1 шт.	90,00
				задвижка ЗТ-12 цинк. - 2 шт.	66,00
				ручка-скоба металлист РС 70 (белая) - 26 шт.	858,00

28.09.20 г	ППР	Установка пружин и ручек на двери пожарного выхода	Выполнено		силиконовая смазка WD -40 SPECIALIST, 200 мг 1 шт.	283,00
					пружина дверная Ригель б/п - 20 шт.	1960,00
28.09.20 г	№ 1737	Проверить центральную систему вентиляции - вытяжку.	Проведена проверка центральной вентиляции. Всё в норме.			
Итого:				0,00		3551,00

д. Целеево, ул.Пятиречье 4б санитарное содержание:

01.09.- 30.09.20 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			
01.09.- 30.09.20 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора 60 мкм 220 л чёрные 10 шт./рул. - 1 шт.	297,00
01.09.- 30.09.20 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.09.- 30.09.20 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено			
01.09.- 30.09.20 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.09.- 30.09.20 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.09.- 30.09.20 г.	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		универсальное моющее средство 5 л. -1 шт.	287,00
Итого:				0,00		584,00
Итого по дому:				0,00		8407,00

Итого по отчёту : 8407,00 (восемь тысяч четыресто семь) рублей.

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина