

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
<b>д. Целеево, ул.Пятиречье 4а сантехника:</b>						
13.10.20 г	№ 1877	Не греет одна батарея центрального отопления	Травка воздуха по системе центрального отопления стояка, греет.			
19.10.20 г	№ 1921	Нет холодной воды в квартире	Произвели прочистку по системе ГВС и ХВС.			
20.10.20 г.	ППР	Замена приборов учёта горячего, холодного водоснабжения	Выполнено		вычислитель ВТЭ П140М с модулем МСВП -1 шт.	16937.92
					термопреобразователь сопротивления - 1 шт.	1991.95
					цил. мех-м "Bison" 2309 70 мм35/35 5кл. Золото, хром - 2 шт.	922.00
					счётчик горячей воды ВСТН-80 - 1 шт.	21019.24
					счётчик горячей воды ВСТН-50 - 1 шт.	18771.70
					соединитель ник.латунь - 6 шт	756.00
					круг отрезной А24 125 x 102 x 22 (по металлу) - 25 шт.	650.00
					гильза-2 шт.	1118.00
					гильза-2 шт.	1118.00
21.10.20 г.	ППР	Ремонт и замена сантехнической арматуры в подвале по системе ХВС, ГВС и центрального отопления	Выполнено		фильтр косой 400-500 мкм 3/4 - шт.	2646.00
					сгон стальной чёрный 3/4 L 110 мм -10 шт.	230.00
24.10.20 г.	ППР	Перемонтаж и установка проводки труб по системе центрального отопления обратки и горячего водоснабжения	Выполнено		труба Vaitec d 16 мм L 1 м металлосталлопластик -10 шт	670.00

26.10.20 г.	№ 1989	Забита канализация в подвальном помещении. Сильный запах в подъезде	Прочистили. Произвели дезинфекцию подвала.			
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>66830,81</b>
<b>д. Целеево, ул.Пятиречье 4а электрика:</b>						
07.10.20 г	№ 1815	Замена ламп и светильников в подъезде	Заменял лампы и светильники			
08.10.20 г	№ 1819	Замена ламп и светильников в подъездах	Заменял лампы и светильники			
09.10.20 г.	ППР	Замена электролампочек в подвале	Выполнено		ЛЦ лампа LED A55 E27 5W 475 LM хол. - 27 шт.	1107,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>1107,00</b>
<b>д.Целеево ул. Пятиречье дом 4 а инженерные конструкции:</b>						
05.10.20 г.	№ 1798	Перекрыть кровлю на мусорной площадке из профтехлиста	Работа выполнена в полном объеме.		момент хозлента сигнальная 50 мм х 200 м - 2 шт.	570,00
					саморез весовой - 4 кг	1040,00
12.10.20 г.	ППР	Замена и установка дверных затворов	Выполнено		затвор 3Т-12 цинк. - 10 шт	330,00
12.10.20 г	№ 1858	Ремонт доводчика на металлической двери пожарного выхода	Ремонт и регулировка доводчика			
21.10.20 г.	ППР	Замена дверных петель и ремонт дверных блоков	Выполнено		петля двухсторонняя "бабочка" 100 мм (бронза) - 4 шт.	788,00
					шайба оцинк. кузовная DIN 9021 6 мм -0,874 кг	386,31
					саморез П/Ш (сверло острые) 4,2*13,216,19,25,32,41 1 шт.	270,00
					фанера берёзовая нешлиф. № 8 1525 х 1525 - 3 листов	1914,00
					штапик -15 м/п	165,00

					пилки для лобзика по дереву (чистый и прямой рез.) Т 101 В - 2 шт.	196,00
					двухсторонняя "бабочка" 100 мм (корич.) - 4 шт.	788,00
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>

**д.Целеево; ул. Пятиречье дом 4 а санитарное содержание:**

06.10.20 г.	№ 1801	Нет уборки в подъезде	Убрано уборщиком помещения			
01.10.- 31.10.20 г.	1-3 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено			
01.10.- 31.10.20 г.	1-3 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		мешки для мусора 60 мкм 220 л. чёрные 10 шт./рул.- 3 рул.	759,00
01.10.- 31.10.20 г.	1-3 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день		урна № 4	2878,01
					набор перчаток х/б ПВХ 5 пар. 10 класс TGKS - 1 шт.	72,00
01.10.- 31.10.20 г.	1-3 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено		соль МКР тип D ТУ 2111-006-00352816-8 -750 кг	4500,00
01.10.- 31.10.20 г.	1-3 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.10.- 31.10.20 г.	1-3 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.10.- 31.10.20 г.	1-3 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>
<b>Итого по дому:</b>						<b>8209,01</b>
						<b>82594,13</b>

Итого по отчёту: 82594,13 (восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 13 копеек.

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

Начальник АДС

  
В.С. Янов

  
Н.Н. Константинов

  
В.С. Мусина