



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
 (для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

25 мая 2022 г.

Договор № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
 (должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :  
Ширшов Н.В. (уд.№162) Складов С.О. (уд.№152) Ширшов И.Н. (уд.№150)  
 (ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-69 дома № 2 по адресу: Московская область г.Дмитров мкр.Аверьянова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

- В ходе проверки произведены:
- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
  - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
  - проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
  - проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение 140мм x 140 мм материал изготовления кирпич

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-69
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

Ширшов Н.В.

(Ф.И.О.)

Складов С.О.

(Ф.И.О.)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 20.09.2022 г.

Акт зарегистрирован за номером № 69-2М/10

Дата 25.05.2022 г.