



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

26 мая 2022 г.

доп.соглашение №6 от 01.12 2021 г к Договору № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
Ширшов Н.В. (уд.№162) Скляров С.О. (уд.№152) Ширшов И.Н. (уд.№150)
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-215 дома № 5 по адресу: Московская область г.Дмитров мкр.Аверьянова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-215
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

Ширшов Н.В.
(Ф.И.О.)

Скляров С.О.
(Ф.И.О.)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 20.09.2022 г.

Акт зарегистрирован за номером № 77-2М/10

Дата 26.05.2022 г.