

АКТ
проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной сигнализации зданий и сооружений

г. Дмитров

В соответствии с договором на техническое обслуживание, уполномоченные представители «24» ноября 2022г.

Сторон:

- от Исполнителя: ООО «Надежность» электромонтажник / техник
Алексей Д.А.
должность, фамилия, инициалы

-от Заказчика: ген. директор Кооператив К.В.
должность, фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что:

1) «24» ноября 2022г. уполномоченным представителем Исполнителя выполнены работы по регламентному ежемесячному техническому обслуживанию системы на основании лицензии МЧС России от 26 апреля 2012г №1-Б/00087 на Объекте: МУП Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области, расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, Целеево, д. 4Б.

2) При проверке функционирования Системы после проведения регламентного обслуживания установлено: Осмотр приборов «ВОИД»

информации. Все розетки сети в порядке
Восстановление рабочих розеток. Проверка
работы. Оповещение исправно, замыкание
исправно. Система работает частично
Требуется восстановление шпели. Все недостатки
указаны в акте обслуживания. Отключена
система шпели

Работу выполнил электромонтажник / техник Алексей Д.А.
(должность, ФИО, подпись представителя Исполнителя)

Выполненную работу подтверждаю ген. директор
Кооператив К.В.
(должность, ФИО, подпись представителя Заказчика)

Исполнитель:

Алексей Д.А.

Заказчик:

К.В.

ООО «Надежность»
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Исполнитель: ООО «Надежность»
Заказчик: МУП Управление благоустройства Дмитровского городского округа
Московской области

Акт на выполненные работы
по ежемесячному техническому обслуживанию вентиляции
за ноябрь 2022г.
месяц

г. Дмитров

«24» ноября 2022г.

В соответствии с договором №84-19 Тапс от 01.03.19г на техническое обслуживание, уполномоченные представители Сторон:

- от Исполнителя: электромонтажник / техник Алексин Д.А.
должность, фамилия, инициалы

- от Заказчика: зам. директора Косоваткин В.Н.
должность, фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что:

1) «24» ноября 2022г. уполномоченным представителем Исполнителя выполнены работы по регламентному ежемесячному техническому обслуживанию системы на Объекте по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, д. Целеево, д. 4Б.

№п/п	Наименование работ	Использованы запчасти	Единица измерения	Количество

2) При проверке функционирования Системы после проведения регламентного обслуживания выявлены/не выявлены недостатки: Система исправна

Работу выполнил электромонтажник / техник Алексин Д.А.

(должность, ФИО, подпись представителя Исполнителя)

Выполненную работу подтверждаю зам. директора

Косоваткин В.Н.

(должность, ФИО, подпись представителя Заказчика)

Исполнитель:

Алексин Д.А.

МП

Заказчик:

Косоваткин В.Н.

МП

