

**АКТ**  
**проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)**  
**средств обеспечения пожарной сигнализации зданий и сооружений**

г. Дмитров

«25» октября 2022г.

В соответствии с договором на техническое обслуживание, уполномоченные представители

Сторон:

- от Исполнителя: ООО «Надежность» Алексей Д. А. электромонтажник / техник  
должность, фамилия, инициалы

- от Заказчика: Зам. Зурева Н.Н. Н.Н.  
должность, фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что:

1) «25» октября 2022г. уполномоченным представителем Исполнителя выполнены работы по регламентному ежемесячному техническому обслуживанию системы на основании лицензии МЧС России от 26 апреля 2012г №1-Б/00087 на Объекте: МУП Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области, расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 40.

2) При проверке функционирования Системы после проведения регламентного обслуживания установлено:

Осмотр приборов системы  
«ВЕНУС» - исправна Замена «диодов» в подлезном  
№3,2 в количестве 2 шт. Проверка работос  
поведение исправно, дымоудаление исправно  
Система исправна и находится в исправном  
состоянии.

Работу выполнил электромонтажник / техник Алексей Д. А.  
(должность, ФИО, подпись представителя Исполнителя)

Выполненную работу подтверждаю Зам. Зурева Н.Н. Н.Н.  
(должность, ФИО, подпись представителя Заказчика)

Исполнитель:

Заказчик:

Алексей Д. А.

Зам. Зурева Н.Н.





Исполнитель: ООО «Надежность»  
Заказчик: МУП Управление благоустройства Дмитровского городского округа  
Московской области

Акт на выполненные работы  
по ежемесячному техническому обслуживанию вентиляции  
за октябрь 2022г.  
месяц

г. Дмитров

«25» октября 2022г.

В соответствии с договором №84-19 Тапс от 01.03.2019 по техническому обслуживанию,  
уполномоченные представители Сторон:

- от Исполнителя: электромонтажник / техник Алексей Д.А.  
должность, фамилия, инициалы

- от Заказчика: зам. директора Виктор Иванович К.К.  
должность, фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что:

1) «25» октября 2022г. уполномоченным представителем Исполнителя выполнены работы по регламентному ежемесячному техническому обслуживанию системы на Объекте по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г.п. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 40.

№п/п	Наименование работ	Использованы запчасти	Единица измерения	Количество

2) При проверке функционирования Системы после проведения регламентного обслуживания выявлены/не выявлены недостатки: системная неисправность

Работу выполнил электромонтажник / техник Алексей Д.А.

(должность, ФИО, подпись представителя Исполнителя)

Выполненную работу подтверждаю зам. директора

(должность, ФИО, подпись представителя Заказчика)

Исполнитель: Алексей Д.А.

МП

Заказчик: Виктор Иванович К.К.

МП

