



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
 (для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

31 августа 2022 г.

Договор № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
 (должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
 (ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-66 дома № 2 по адресу: Московская область г.Яхрома ул.Большевикская с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-66
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:



Тарабарин Д.В.
(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:



Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 1-1/10

Дата 31.08.2022 г.



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
 (для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

31 августа 2022 г.

Договору № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
 (должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
 (ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-66 дома № 3 по адресу: Московская область г.Яхрома ул.Большевиктская с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-66
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:



Тароберис А.В.
(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:



Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

М.П.

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 2-1/10

Дата 31.08.2022 г.



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
 (для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

31 августа 2022 г.

Договору № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
 (должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
 (ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-163 дома № 4 по адресу: Московская область г.Яхрома ул.Большевикская с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-163
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 3-1/10

Дата 31.08.2022 г.



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

02 сентября 2022 г.

Договор № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-30 дома № 5 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома ул.Большевикская с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение 140 мм x 140 мм материал изготовления кирпич

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-30
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 21-1/10

Дата 02.09.2022 г.



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

02 сентября 2022 г.

договор №27/1 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-16 дома № 12 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома ул.Большевицкая с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение 140x140 мм материал изготовления кирпич

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-16
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 22-1/10

Дата 02.09.2022 г.



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

02 сентября 2022 г.

договор №27/1 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-16 дома № 12 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома ул.Большевицкая с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение 140x140 мм материал изготовления кирпич

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-16
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

Тягоберин А.В.
(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 22-1/10 Дата 02.09.2022 г.



АКТ

периодического обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

"05" сентября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации _____

МУП УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА

(должность, ф.и.о.)

представитель строительной организации _____

(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
(ф.и.о и номер удостоверения)

составили настоящий акт о том, что произведено периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-8 дома № 15а по адресу: г.Яхрома Большевицкая принадлежащему _____ с целью установления соответствия их требованиям СП 60.13330.2012, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, Правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах № 1-8, а необособленные в квартирах ---
2. Сечение(диаметр)дымовых каналов(труб) составляет 140x140мм мм, а вентиляционных каналов 140x140 мм.
3. Дымовые каналы выполнены из кирпич дымоотводы из металла
(указать материал)
- вентиляционные каналы из кирпич, засорения отсутствуют _____
(да, нет)
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером _____ мм и находятся в _____ состоянии.
(исправном, неисправном)
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения дымоотводов к каналам обеспечена герметичность, имеют в своем основании карманы глубиной не менее 250 мм и люки для очистки _____
(при наличии нарушений указать их)
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии _____
(при наличии неисправностей указать номера квартир)
7. Устья дымовых и вентиляционных каналов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора _____
(при нахождении в зоне ветрового подпора указать номера квартир)
8. Суммарная длина горизонтальных участков дымоотвода составляет не более 3-х метров, дымоотвод имеет не более 3-х поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы _____
(если имеются нарушения, указать)
9. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется (отсутствует) и (не) соответствует нормативным требованиям _____
(указать номера квартир, где нарушена тяга)
10. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____
(указать каким).
11. Наличие изменений проекта нет/есть _____
(указать какие)

Заключение:

1. Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-8 могут быть допущены к эксплуатации

2. -----

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

М.П.

(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

срок действия акта: для вентиляционных каналов до 04.12.2022 г.

Акт зарегистрирован за номером № 39-1/10

Дата 05.09.2022 г.



АКТ

периодического обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

"05" сентября 2022 г.

доп.соглашение от 01.10.2020 к договору №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации

МУП УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА

(должность, ф.и.о.)

представитель строительной организации _____

(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
(ф.и.о и номер удостоверения)

составили настоящий акт о том, что произведено периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-70 дома № 20 по адресу: г.Яхрома Большевикская
принадлежащему _____ с целью установления соответствия их требованиям СП 60.13330.2012, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, Правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах № 1-70, а необособленные в квартирах ---
2. Сечение(диаметр)дымовых каналов(труб) составляет 140x140мм мм, а вентиляционных каналов 140x140 мм.
3. Дымовые каналы выполнены из кирпич дымоотводы из металла
(указать материал)
- вентиляционные каналы из кирпич, засорения отсутствуют _____
(да, нет)
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером _____ мм и находятся в _____ состоянии.
(исправном, неисправном)
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения дымоотводов к каналам обеспечена герметичность, имеют в своем основании карманы глубиной не менее 250 мм и люки для очистки _____
(при наличии нарушений указать их)
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии _____
(при наличии неисправностей указать номера квартир)
7. Устья дымовых и вентиляционных каналов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора _____
(при нахождении в зоне ветрового подпора указать номера квартир)
8. Суммарная длина горизонтальных участков дымоотвода составляет не более 3-х метров, дымоотвод имеет не более 3-х поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы _____
(если имеются нарушения, указать)
9. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется (отсутствует) и (не) соответствует нормативным требованиям _____
(указать номера квартир, где нарушена тяга)
10. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____
(указать каким).
11. Наличие изменений проекта нет/есть _____
(указать какие)

Заключение:

1. Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-70 могут быть допущены к эксплуатации

2. -----

Представитель заказчика:

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

срок действия акта: для вентиляционных каналов до 04.12.2022 г.

Акт зарегистрирован за номером № 37-1/10

Дата 05.09.2022 г.



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
 (для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

31 августа 2022 г.

Договор № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
 (должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
 (ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-65 дома № 21 по адресу: Московская область г.Яхрома ул.Большевикская с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-65
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:



Гарбарин А.В.
(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:



(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 4-1/10

Дата 31.08.2022 г.



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

31 августа 2022 г.

Договору № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-66 дома № 22 по
адресу: Московская область г.Яхрома ул.Большевицкая
с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-66
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 5-1/10

Дата 31.08.2022 г.



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

31 августа 2022 г.

Договор № 27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации
МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-60 дома № 23 по адресу: Московская область г.Яхрома ул.Большевицкая с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-60
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом _____ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 6-1/10

Дата 31.08.2022 г.