



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

09 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-85 дома № 4 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-85
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.  
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.  
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 08.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 80-1/10

Дата 09.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

01 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)  
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-85 дома № 5 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-85
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:



(подпись)

Торбосерин А.З.  
(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:



(подпись)

Андреев А.В.  
(Ф.И.О.)

Ширшов И.Н.  
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 17-1/10

Дата 01.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

01 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :  
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)  
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-138 дома № 6 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-138
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.  
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.  
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 18-1/10

Дата 01.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

01 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :  
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)  
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-58 дома № 7 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-58
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 19-1/10

Дата 01.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

01 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :  
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)  
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-59 дома № 8 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-59
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.  
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.  
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 20-1/10

Дата 01.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

09 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-79 дома № 9 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-79
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 08.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 81-1/10

Дата 09.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

09 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-36 дома № 10 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-36
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 08.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 77-1/10

Дата 09.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

09 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-36 дома № 11 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-36
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.  
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.  
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 08.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 78-1/10

Дата 09.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

09 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-142 дома № 12 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-142
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 08.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 79-1/10

Дата 09.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

01 сентября 2022 г.

Договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации

**МУП УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**

(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-142 дома № 14 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-142

2. **Вентканалы выходят в технический этаж дома**

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 14-1/10

Дата 01.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

01 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации  
**МУП УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**  
(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :  
Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)  
(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-71 дома № 15 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-71
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.  
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.  
(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 15-1/10

Дата 01.09.2022 г.



**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**от газоиспользующего оборудования**  
(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Дмитров

01 сентября 2022 г.

договор №27/9 от 01.09.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", ответственный за газовое хозяйство организации

**МУП УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВА**

(должность, ф.и.о.)

и представители Дмитровского районного отделения МОО ВДПО :

Андреев А.В. (уд.№163) Ширшов И.Н. (уд.№150)

(ф.и.о и номер удостоверения)

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов в квартирах № 1-72 дома № 16 по адресу: МО Дмитровский район г.Яхрома мкр.Левобережье

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентканалов)

Вентканал: сечение Ф 120 мм материал изготовления бетон

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-72
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № --- по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги, негерметичность соединения дымоотвода, наличие принудительной вытяжной вентиляции, состояние оголовков, изменение технических условий эксплуатации, отсутствие карманов и лючков для очистки и др.)

3. Приток воздуха обеспечивается через: регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, оконные вентиляционные клапаны, автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (нужное подчеркнуть), другим способом \_\_\_\_\_ (указать каким).

Представитель заказчика:

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Андреев А.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Ширшов И.Н.

(Ф.И.О.)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов до 01.02.2023 г.

Акт зарегистрирован за номером № 16-1/10

Дата 01.09.2022 г.